

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

Projekteeritud õhuliin

Projekteeritud mast, tugi ja tõmmit

Katastriüksuse piir

Demontaaž

65101:005:0014
Nurga

Olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin
asendada kaetud juhtmega
AMKA 3x70+95 L=103m

65101:005:0197
Kanali tee lõik 1


M33
MAJ Kännuküla

Vahetada välja amortiseerunud toega mast
uue puitmasti vastu H=12m, klass 3
TAN, 1 toega nr M32

65101:001:0521
Rehepapi

Demonteerida õhuliin, vt demontaaži plaan 008
Mastil 95 demonteerida liitumiskilp LK102326

M34 toetada tõmmit

Tellija:			Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714		Kuupäev: 24.02.2023
Enefit Connect OÜ			MTR: TEL002388		Töö nr: 23-17
Töö nimetus:	Kännuküla alajaama F2 elektrivõrgu nõuetekohaseks viimine Kivijõe küla, Raasiku vald, Harjumaa Tööprojekt IP5743		Reg nr:	12688881	Joon nr: 007
			Telefon:	+372 5534119	Mõõtkava: M1:500 A3
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa		e-mail:	jaanus@stromtec.ee	
			Projekteeris:	Ivo Rohula 56761280	
			Kontrollis:	Jaanus Kaldoja	