N

W E

S

Olemasolev puitmast M45 säilitada
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid

Olemasolev puitmast M44 säilitada
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid
Paigaldada sädemikud

Asendada paljasõhuliini juhe AS-35/SAX-50
RAPLA 110/35/10 HAGUDI F M32-M52
uue BLL-99 kaetud juhtmega
3x L=1442 / 1514 m

66903: 001: 0113
Sookalda

66903: 001: 0744
Maaraja

M45 M44 M43 M42 M41 M40

73 65,3 68,5 71,2 73,9 66,2

Vana post

Olemasolev puitmast M43 asendada puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid

Olemasolev puitmast M41säilitada
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid
Paigaldada sädemikud

Olemasolev puitmast M42 asendada puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid

Olemasolev puitmast M40 asendada puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Kinnistu piir
- Olemasolev puitmast
- Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev masti tõmmits
- Projekteeritud KP õhuliin
- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud masti tugi
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritav masti tõmmits
- Olemasolev masti tugi

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-26-042.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- Joonist vaadelda koos seletuskirja ning mastitabeliga!
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-Töödel kõlvatud põllul arvestada maaomaniku nõuete ja aegadega tööde teostamisel arvstades viljakoristust.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 05.05.2026 Töö nr: ENS-26-042
Töö nimetus: Ambuse kruusakarjääri liitumine Lümandu küla, Kohila vald, Rapla maakond LC4949		E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 001/5 Versioon: v01
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Sander Kotter	Mõõtkava:1:500 (A1)