



PÄÄSTEAMET

Narva Linnavalitsus  
dmitri.djakov@narva.ee

Teie: 29.08.2025

Meie: 02.09.2025 nr 7.2-7.3/5353

### **Avaliku ürituse tingimuslik kooskõlastamine**

Kooskõlastame avaliku ürituse „Station Narva 2025“, mis toimub 04.09.2025–07.09.2025 kultuurimaja Rugodiv, Kreenholmi kvartali, Narva kunstiresidentuuri, Narva Muuseumi ja RoRo klubi territooriumil tingimusel, et ürituse ajal tagatakse inimeste turvalisus ja kiire teavitamine õnnetuste korral ning järgitakse kõiki tuleohutusnõudeid, sealhulgas:

1. tagatud tuletõrjetehnikale vaba juurdepääs ehitistele. Üldjuhul rajatakse juurdepääs ringsõiduna ja sõidutee laiusena,- vähemalt 3,5 m, aiaga piiratud alal peab värava laius olema vähemalt 4 m ja kõrgus 4,5 m;
2. tagatud hoonetest, lavalt, tribüünidelt ja kogu kontserdi alalt inimeste kiire evakueerimise võimalus, st ühelt evakuatsioonialalt peab olema vähemalt kaks eraldiseisvat evakuatsioonipääsu;
3. maapinnale paigaldatud ajutised elektrikaablid tuleb katta kaablisildadega või mõnel muul viisil, et vältida kaabelduse mehaanilisi vigastusi ega takistaks evakuatsioonikorraldust;
4. varustada lavad ja muud ajutised ehitised kuuekilogrammiste pulberkustutite või sellega samaväärse tulekustutusaine massiga tulekustutitega iga 200 ruutmeetri kohta;
5. korraldada enne ürituse toimumist töötajatele ürituse osas kehtestatud tuleohutusnõuete tutvustus ja läbi viia tuleohutuslane koolitus, sh esmaste tulekustutusvahendite kasutamiskoolitus lähtuvalt nende töö iseloomust ja -kohast;
6. kõik seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud;
7. tõkestatud inimeste liikumine territooriumil ürituse raames selleks mitte ettenähtud kohtadesse;
8. kui avalik üritus toimub üle 200 istekohaga ruumis, siis peavad istmed ja istmereal olema omavahel ühendatud või peab ühendama istmed põranda külge selliselt, et oleks tagatud ohutu evakuatsioon;

9. koostatud asendiplaan peab vastama tuleohutuse seaduse § 22 lõikele 3 (asendiplaanil peavad olema märgitud evakuatsiooniteed ja päästesõidukite sisenemisteed).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kirill Svjatinski  
ohutusjärelvalve büroo inspektor  
Ida päästekeskus

Teadmiseks:

MTÜ Muusikanädal, helen@tmw.ee

Kirill Svjatinski  
tel +372 58603556  
kirill.svjatinski@rescue.ee