



PÄÄSTEAMET

Anna Õuekallas  
Rae Vallavalitsus  
info@rae.ee

Teie 06.10.2022 nr 6-1/9379

Meie 28.10.2022 nr 7.2-3.1/4520-3

**Jüri alevik Aruküla tee 57 ja Aruküla tee  
57b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu  
kooskõlastamata jätmise**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel keeldub kooskõlastamast Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Jüri alevik Aruküla tee 57 ja Aruküla tee 57b kinnistu“ detailplaneeringu tuleohutuseosa järgnevatel põhjustel.

- 1)Projekteerimise ja planeerimise aluseks on viidatud valele SM määrus nr 17 redaktsioonile, viitamata SM määrus nr 10 nõuetele.
- 2)EVS 8127:2018 p 14.1.7 VI ja VII kasutusviisiga ehitiste puhul on üldjuhul vajalik tagada tõstuk- või redelautole juurdepääs ehitise kõikidele külgedele, et oleks tagatud tõhus kustutus- ja päästetööde läbiviimine.
- 3)Tuletõrjeseaduse osas ei ole arusaadav, mis koguses vett planeeritava ala kustuseks on vaja. On ainult informatsioon, et on olemasolevad tehnovõrgud.
- 4)Hoonete vaheliste tuleohutuskujade põhimõtted kirjeldamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Garri Mölder