

Teema: Re: Tänavavalgustuse tehn tingimused Vaela külas Tormi-Vikerkaare arendusalale

Saatja: Benno Johanson <benno.johanson@kiilivald.ee>

Kuupäev: 22.09.2021 15:19

Saaja: Kristjan Laurits <kristjan@klmprojekt.ee>

Tere

Tänavavalgustus projekteerida metallpostidel, mis saavad toite kaitsetorusse paigaldatud maakaablilt. Kasutada DDF2 (ON-21:00 100%, 21:00-23:00 70%, 23:00-05:00 50%, 05:00-07:00 70%, 07:00-OFF 100%) eelprogrammeeritud LED valgusteid. Valgustite värvustemperatuur 3000 K. Valgustite tehnilised tingimused on lisatud failis.

Juhtimiskilp projekteerida plastikust. Juhtimiskilbi sertifikaat on manuses.

Tänavavalgustuse juhtimiseks kasutada Gridens kilbikontrollerit. Nõuded juhtimissüsteemile on lisatud failis.

Lugupidamisega

Benno Johanson

Maanõunik

tel. 679 0264

510 5161

benno.johanson@kiilivald.ee

Konfidentsiaalsusteade - elektrooniline kiri koos manustega on edastatud ainult adressaadina märgitud isiku(te)le. Kiri võib sisaldada konfidentsiaalset informatsiooni või informatsiooni, mille autori kirjaliku nõusolekuta kolmandatele isikutele avaldamine, edastamine ja salvestamine on keelatud. Palume kiri koos manustega kustutada juhul, kui kiri on teile saadetud ekslikult ja te ei ole kirja adressaadina märgitud isikuks.

20.09.2021 14:46 Kristjan Laurits kirjutas:

Tere,

Palun väljastada tänavavalgustuse tehn tingimused projekteerimiseks Vaela külas Tormi-Vikerkaare arendusalale.

Siin on esialgne teeprojekt ja geodeesia:

<https://www.dropbox.com/sh/1ajb073ar6w77tj/AAC70m49rbbg!Nu-Wwt-sSgva?dl=0>

--

Parimate soovidega,

Kristjan Laurits

KLM Projekt OÜ

+372 514 4725

www.klmprojekt.ee



— Manused: _____

Tanavavalgustite_tehnilised_tingimused.pdf	121 KiB
Juhtimissüsteemi nõuded.pdf	39,2 KiB
Juhtimis kilbi Certyfiikat DCE,DCWE_DN_119-1_2016.pdf	1,5 MiB