



PÄÄSTEAMET

OÜ Alvo Industries
jekaterina@alvo.ee

Teie: 21.12.2018 nr e-kiri

Meie: 01.02.2019 nr 7.2-2.3/1294-1

Teatis

16. novembril 2018. aastal on Päästeameti Ida päästekeskus andnud Osaühingule Alvo Industries ettekirjutuse nr 7.2-6.4/2277 hoone kohta, aadressil Tallinna mnt 3k, Sillamäe.

4. ja 21. detsembril 2018. aastal on laekunud haldusorganile tõendusmaterjalid, mis kinnitavad, et punktidega 2, 5 ja 6 pandud kohustused on täidetud.

Ühtlasi haldusorgan selgitab, et haldusmenetlust nr 7.2-5.4/2841 ei lõpetata, kuna kehtib veel ettekirjutuse nr 7.2-6.4/2277 punktid 7 kuni 9:

- Tagamaks evakuatsioon rajada juurdeehitusse evakuatsioonipääs 30.06.2019-ks;
- Paigaldada evakuatsioonivalgustus hoone kõikidele väljumisteedele ja evakuatsioonipääsudele 30.12.2019-ks;
- Moodustada hoone katlaruumist omaette tuletõkkeseptsioon 30.12.2019-ks.

Ettekirjutuse täitmisest palume meid informeerida kirjalikult postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil ida@rescue.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Ida päästekeskus

+372 5860 2188

irina.belik@rescue.ee