



53101:001:0035
11230 Harju-Risti - Riguldi - Võntküla tee

53101:001:0166
Toomingu

53101:001:1612
Mõisapõllu

Mast 3, traavers, isolatorid ja number asendada (SHF20).
Enitada maanduspaijaldis 25Ω

Mast 2 asendada IV klassi
vasesoolimutusega mastiga
L=12 m. Paigaldada
tõmmitsad (2tk) a=6m

Rektar lõik + Mast 19-mast
51 (Tusari LP) uuesti
nummerdada. SAX liini
uued numbrid M24-M56.

Mast M1 asendada IV klassi
vasesoolimutusega mastiga
L=11 m. Paigaldada tugi
vasesool IV klass L=12 m

Mastile paigaldada riigel l=1,5m
min 1,06m sügavusele

Projekt				Tellijä			
Nõva-Ranna filidri rek, I etapp, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond				Elektrilevi OÜ			
Joonis				Joonise nr			
Elektripaigaldise plaan				JT1004-1-5			
Projekteeris	Ivo Maaten	5282137	Mõõtkava	14.04.2026	5282137	M 1:500	
Kontrollis	Ivo Maaten	5282137	Staadium	14.04.2026	5282137	Tööprojekt	
Projektiühit	Ivo Maaten	5282137	Keel	14.04.2026	EST	Leht	Leht
E-post: estonia@leonhard-weiss.com				5			
Telefon: +372 601 2285				6			
Registrikood: 12083348							