



TERVISEAMET

Tallinna Linnaplaneerimise Amet
tlpa@tallinnlv.ee

19.04.2024 nr 9.3-1/24/2653-4

**Arvamus ajutise moodul-lasteaia
eelprojekti täiendustele**

Esitasite Terviseametile (edaspidi amet) arvamuse avaldamiseks ajutise moodul-lasteaia eelprojekti aadressile E. Vilde tee 69, Tallinn, milles on tehtud muudatused, tuginedes ameti 21.03.2024 saadetud terviseohutuse hinnangule nr 9.3-1/24/2653-2.

Amet on tutvunud esitatud täiendatud materjalidega ning märgib järgmist:

1. Täiendatud seletuskirjas on välja toodud, et inva-WC-sse on projekteeritud bideedušš ja vee äravool põrandalt.
2. Seletuskirjast selgub, et projekteerimisel on arvestatud Vabariigi valitsuse 06.10.2011 määruse nr 131 [„Tervisekaitseõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“](#) (edaspidi määrus nr 131) § 6 lg 7 nõudega, mille kohaselt peab nelja- ja enamarühmalises lasteasutuses olema muusika- ja võimlemissaal, mis võib olla vaheseinaga eraldatav. Samas on seletuskirja märgitud, et „Rühmaruumide kõik muusika- ja võimlemissaali tegevused toimuvad olemasoleva kooli saalis.“ Esitatud eelprojekti täiendustest ei selgu, kuhu on tegelikult muusika- ja võimlemissaal planeeritud.
3. Määruse nr 131 § 6 lg 9 kohaselt peab puhastamiseks kasutatavate seadmete, puhastusvahendite ja -ainete ning teiste kemikaalide hoidmiseks olema lukustatav puhastusruum, kus on valamu ja tingimused põrandapesuks vajalike korduvkasutusega vahendite pesemiseks ning vajaduse korral pesumasin. Seletuskirjast selgub, et projekteerimisel on arvestatud määruse nr 131 § 6 lg 9 nõudega, kuid on märgitud, et puhastusvahendite hoiustamise koht asub ruumis nr 24 (kor. vahendid). 2. korruse plaanilt selgub, et ruumis nr 24 asub logopeedi kabinet ning seal puudub valamu.
4. Rühmaruumid 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 on planeeritud 24 lapsele. 1. ja 2. korruse plaanidel on tehtud täiendused, millest selgub, et igas rühmaruumis on 12 nari, mis tagavad lastele 24 voodikohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liset Noor
Inspektor
Põhja regionaalosakond

Liset Noor +372 5870 3324
liset.noor@terviseamet.ee

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn
Paju 2, 50603 Tartu
Akadeemia 2, 80011 Pärnu
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500
e-post: info@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799
KMKN EE101339803
EE891010220034796011
viitenumber 2800048574