



Janar Taal
Transpordiamet

Teie 26.11.2024 nr 8-6/24/20264-1

Meie 03.12.2024

Lepingu nr 3.2-3/23/2149-1 täitmisest

KV Infra OÜ vastuskiri

Vastavalt Transpordiameti ja KV Infra OÜ vahel sõlmitud töövõtulepingule nr 3.2-3/23/2149-1 võeti ehitustööd 02.09.2024 Transpordiameti ja Tartu Vallavalitsuse poolt vastu ilma ühegi puuduseta.

Oleme teadlikud, et Reinu kinnistu omanik on kogu ehitustööde perioodi vältel esitanud märkimisväärse hulga kirju, sealhulgas ka seoses rajatud aiaga. Olenemata neist pöördumistest on Transpordiameti ja Tartu Vallavalitsuse vastuvõtukomisjon tuvastanud, et kõik ehitustööd, sealhulgas puidust aia ehitus, vastavad nõuetele.

Teie süüdistus vale puitmaterjali kasutamise osas on pärast tööde vastuvõtmist töövõtja jaoks täiesti arusaamatu. Teetööde tehnilise kirjelduse punktis 9.10.1 on selgelt sätestatud: „*Kõik aia ehitamiseks vajalikud tööd ja materjalid peavad vastama projektile.*“ Projektis, mille on tellinud ja kooskõlastanud Transpordiamet ise, on puidust aia lauamaterjali ristlõikeks määratud 100 (120) x 25 mm. Just seda materjali töövõtja aia ehitusel kasutas.

Eestis toodetakse sellises mõõdus lauamaterjali tavatingimustes üksnes saematerjalina. Teetööde tehnilises kirjelduses ei esine sõna „höövelmaterjal“. Projekti poolt määratud ristlõike valik ei tekitanud töövõtjal kahtlusi, et tellija soovib just saematerjali kasutamist, kuna selles mõõdus höövelmaterjali lihtsalt ei toodeta. Lisaks sobib valitud lahendus hajaasustuses asuvale üksiktalule.

Töövõtja poolt rajatud aed vastab projektile ka kõikides Teie kirjas nimetatud muudes punktides. Sealhulgas on puistaed immutatud ja pruuni värvi, nagu nõutud.

KV Infra OÜ ei võta endale lisakohustusi ainult Reinu kinnistu omaniku tähelepanekute põhjal. Haljastus vaadatakse koos Transpordiametiga üle 2025. aasta kevadel pärast pinnase tahenemist. Kui selgub, et rajatud haljastuse osas on vaja midagi ette võtta, tehakse vastavad otsused samal aastal objektil.

Kokkuvõtteks: KV Infra OÜ poolt ehitatud aed vastab kõikidele kehtivatele nõuetele ning töövõtja ei nõustu Teie ettepanekuga värvida puidust aed uuesti.

Lugupidamisega,

Roland Valge
Projektijuht/ Juhatuse liige
roland@kvinfra.ee
KV Infra OÜ
53444726