



TERVISEAMET

Tõrva Vallavalitsus
torva@torva.ee
Kevade 1
Tõrva, 68605, Valgamaa

Meie 22.10.2024 nr 12.5-1/24/1690-2

Tõrva Kool
kool@torva.edu.ee

Riikliku järelevalvemenetluse raames selgituste küsimine

Terviseamet (edaspidi amet) teostas 16.10.2024 rahvatervise seaduse § 15 lg 1, korrakaitseaduse § 24 lg 1 ja ameti koostatud ohuproгноosi alusel riikliku järelevalvemenetluse eesmärgiga kontrollida **Tõrva Kooli Riidaja õppekoha** lasteaia rühma (registrikood 75004613) vastavust Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määruses nr 131 „Tervisekaitse nõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ (edaspidi määrus nr 131) kehtestatud nõuetele. Järelevalvemenetluse käigus koostati menetlustoimingu protokoll 12.5-1/24/1690-1.

Kontrolli käigus selgus, et lasteaia rühma ruumides ei ole teostatud kunstliku valgustuse mõõdistusi. **Juhime tähelepanu**, et vastavalt määruses nr 131 §10 lg 2 sätestatu kohaselt tuleb tehisvalgustuse valgusallikate paigaldamisel juhinduda standardi EVS-EN 12464-1 „Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad” nõuetest.

Tulenevalt eeltoodust, palume teavitada Terviseametit hiljemalt 15.11.2024 konkreetsest kavast kunstliku valgustuse mõõdistamise teostamise osas e-postile info@terviseamet.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Aira Varblane
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Aira Varblane
58225415 Aira.Varblane@terviseamet.ee

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn
Paju 2, 50603 Tartu
Akadeemia 2, 80011 Pärnu
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500
e-post: info@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799
KMKN EE101339803
EE891010220034796011
viitenumber 2800048574