



Tingmärke

- Projekteeritud KP maakaabellin (2 kaablit trassis)
- Projekteeritud KP maakaabellin
- Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
- Projekteeritud kaitsetoru (750 N)
- Raadamisala
- X Demonteeritav KP õhuliin
- X Olev KP kaabel
- X Katsesrikkuse piir
- X Rõpina männialee (KLO4001260)

Märkused:

1. Ehitusviisid tolmuvad teede nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 kaitsevõrondis ja teemaal.
2. Kaabli vähim sügavus muude all on 1,5 m.
3. Kaabli vähim sügavus muude mõvast kurni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Liinide tähistustes on enne kaldipoont trassi pikkus, pärast kaldipoont liini pikkus

Kasutatud materjal:

1. Geolus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 10385G) 07.2023

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt		Rõpina-Leevaku 10 KV filtri rekonstrueerimine Rõpina vallas Põlvamaal (II etapp)	
Joores		Asendiplaani vaated 18-19	
Projekteeris	K. Kangro	24.11.2023	372 53045971
Kontrollis	K. Maaten		+372 512 7053
Projektskiht			
Joores nr		IP6203-K2-1	
Tallinn	Enfert Connect OÜ	Mõõtkava	M 1:500
LEONHARD WEISS OÜ	LEONHARD WEISS OÜ	leht	10
E-post: estonia@leonhard-weiss.com	Tel: +372 601 2285	leht	12
Registreeritud: 12083348		EST	