

 Projektijuht Projekteerija Vast. spetsialist	O3 Technology OÜ Reg.nr. 14062364 www.o3.ee  M. Hiilaid T. Talv M. Hiilaid	Objekti nimi ja aadress Häädemeeste COOP - Kooli tn 10, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond		Kuupäev 12.04.2024	
		Dokumendi nimetus Materjalide spetsifikatsioon			Stadium PP
		Projekti nr. 240401	Tellija Embach Ehitus OÜ	Dokumendi nr. VKV-8-01	Versioon v01

nr	Muudatus	Muutja	Kuupäev
----	----------	--------	---------

Pos nr	Nimetus	Ühik	Arv	Märkused
<b>Materjalide spetsifikatsioon. Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisosad</b>				
	<b><u>Veevarustussüsteem V1 (kinnistuväline)</u></b>			
1	PE De225 mm, PE-100, PN10	jm	41	nt. Pipelife
2	Kuivhüdrant	tk	1	nt. Eccua (vt. VKV-9-02)
3	Soojustus. XPS 2x50mm plaadid, liitmike juures ülekattega	jm	6	Nt. Styrofoam 250/400 SL-A-N, 50
4	Metallmärgelint, koos signaalkaabliga	jm	41	
5	Eemaldatav sõel, silmaga 5x5mm	tk	1	
6	PE De225 mm põlv 45°, PE-100, PN10	tk	2	
7	PE De225 mm põlv 60°, PE-100, PN10	tk	2	
8	Soojustus. EPS 50mm plaadid	m <sup>2</sup>	63	
9	Kaeviku kaevamine ja täitmine vastavalt joonisele VKV-4-01	jm	41	

<b><u>Märkused:</u></b> 1. Lõpliku materjalide valiku ja sõlmede tehnilise teostuse teeb ehitaja. 2. Pakkuja peab esitatud mahud hinnapakumise käigus üle kontrollima. 3. Kõik mahud tuleb tööde käigus täpsustada. 4. Mahutabelit tuleb lugeda koos kogu projekti dokumentatsiooniga. 5. Ehitushinna arvutamisel peab pakkuja arvestama projekti dokumentatsioonis ka muu materjaliga, sh kooskõlastajate poolt esitatud nõuetega. 6. Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate töödega, mida ei ole ilmselgelt käesolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on tehnoloogiliselt vajalikud teostada objekti spetsifikatsioonis esitatud tööde valmimiseks.
---