

Saatja: Ave Talli <Ave.Talli@transpordiamet.ee>

Saadetud: 27.03.2023 17:46

Adressaat: MNT Teed <maantee@transpordiamet.ee>

Teema: FW: Põldmäe tee 11 kinnistu päikeseelektrijaamade liitumine elektrivõrguga

Manused: image002.jpg; image004.png; image005.jpg; 22-238 LR7397 Asendiplaan.dwg; 22-238 LR7397 Seletuskiri.pdf

Tere

Palun registreerida täitmiseks Ave Tallile. Menetlus nr 5203.

Tervitades

Ave

From: Harri Laks <Harri@stromtec.ee>

Sent: Monday, March 27, 2023 4:06 PM

To: Ave Talli <Ave.Talli@transpordiamet.ee>

Subject: RE: Põldmäe tee 11 kinnistu päikeseelektrijaamade liitumine elektrivõrguga

Tere!

Saadan muudetud asendiplaani joonise ja seletuskirja.

Lugupidamisega

STROMTEC OÜ

Projekteerija

Harri Laks

Mob +372 53 835 935

E-post Harri@stromtec.ee



From: Ave Talli <Ave.Talli@transpordiamet.ee>

Sent: Friday, March 24, 2023 11:50 AM

To: Harri Laks <Harri@stromtec.ee>

Subject: Põldmäe tee 11 kinnistu päikeseelektrijaamade liitumine elektrivõrguga

Lp Harri Laks

Edastasite 06.03.2023 Transpordiametile kooskõlastamiseks Põldmäe tee 11 kinnistu päikeseelektrijaamade elektrivõrguga liitumise projekti lahenduse.

Tulenevalt asjaolust, et projekti ala jääb riigitee nr 8 rekonstrueerimistööde projekti alale, tuleb Põldmäe tee 11 kinnistu elektriliitumise kavandamisel riigiteega nr 8 ristuva elektrikaabli kavandamisel lähtuda riigitee rekonstrueerimisprojekti lahendusest. Edastan selle käesoleva kirjaga.

Riigiteega ristuvad kaablid tuleb kogu perspektiivse riigitee ulatuses kavandada minimaalselt 2,2 m sügavusele 1250 N tugevusse kaitsetorusse. Praegu kavandatud kaitsetoru tuleb pikendada minimaalselt 6-7 m võrra põhja poole.

Pärast projekti materjalide korrigeerimist edastage need uuesti minu eposti aadressile.

Lugupidamisega



Ave Talli

peaspetsialist

taristu kooskõlastuste üksus

projekteerimise osakond

+372 56652509

www.transpordiamet.ee