



Projekti nimetus Türi Lasteaia ehitusprojekt (AR osa)
Aadress Tehnika tn 12, Türi linn, Türi vald, Järva maakond
Staadium Põhiprojekt
Tellija nimetus ja aadress Türi Vallavalitsus; Hariduse tn 3, Türi linn, Türi vald, Järva maakond
Andmed projekteerija kohta Est Estate OÜ; Mäe tn 22, Türi linn, Türi vald, Järva maakond
Projekti saabumise kuupäev ja reg.nr 24.07.2024 nr 9.3-1/24/7629-1

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- Rahvatervise seadus
- Tarbijakaitseseadus
- Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule”
- Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”
- Sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”
- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele”
- EVS -EN 17037:2019 + A1:2021 Päevavalgus hoonetes
- EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest
- EVS 843:2016 Linnatänavad
- EVS 840:2023 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes

Eelprojekti terviseohutuse hinnang:

Türi Lasteaia (Tehnika tn 12, Türi linn, Türi vald, Järva maakond) **AR osa põhiprojekt** on läbivaadatud järgmistele märkustega:

1. Seletuskirja punkti 2.1.1 kohaselt „*Peasissepääs hoonesse paikneb idapoolsel fassaadil kahe madalama tuulekoja kaudu*“. Asendiplaanil asub peasissepääs lõunapoolsel fassaadil. Seega seletuskiri ja asendiplaan on vastuolus.
2. Seletuskirja punkti 2.1.4 kohaselt „*Hoone põhja poolse fassaadi ääres on hädaväljapääsu evakuitsiooni metalltrepp*“. Asendiplaanil asub nimetatud trepp hoone idapoolse fassaadi ääres. Seega seletuskiri ja asendiplaan on vastuolus.
3. Seletuskirja punkti 4.6 kohaselt mänguruum nr 110 asub põhja pool, aga asendiplaanil ida ja lõuna pool. Seega seletuskiri ja asendiplaan on vastuolus.

Otsus: TÜRI LASTEAIA EHITUSPROJEKT ON KOOSKÕLASTATUD MÄRKUSTEGA.

(allkirjastatud digitaalselt)

Maie Laos
inspektor (tervishoid)
lääne regionaalosakond

Maie Laos 5349 4354 maie.laos@terviseamet.ee

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn
Paju 2, 50603 Tartu
Akadeemia 2, 80011 Pärnu
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500
e-post: info@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799
KMKN EE101339803
EE891010220034796011
viitenumber 2800048574