

Marian Tähe

From: Pool OÜ <pool.osauhing@gmail.com>
Sent: kolmapäev, 9. oktoober 2024 15:31
To: Marian Tähe
Subject: Re: Päästeameti tuleohutuskontroll Põllu tn 63, Tallinn
Attachments: korstnapühkimise_akt_7.2-16-2024-14161.pdf; FMT10028_ü-v akt_1_Katlamajade_hooldus_Põllu_63_Infortar_AS.asice; uste_ülevaatuspäevik_Põllu_63.asice; Turvalguse_kontrollakt_(24.07.2024).pdf; evakuatsiooniruum_1.jpeg; evakuatsiooniruum_2.jpeg

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Kirjaga kaasas:

1. evakuatsioonivalgustuse kontrollakt
2. gaasikatla hooldusakt
3. tuletõkkeuste ülevaatuspäevik
4. korstnapühkimise akt
5. fotod (2 tk), et evakuatsioonitrepikojast on põlevmaterjal eemaldatud

Meil oleks hea meel, kui soovitaksite millised porivaibad on sobivad kasutamiseks evakuatsioonitrepikojas.

Heade soovidega



Pool&looP OÜ

Veeb: <https://www.poolloop.ee/>

E-post: pool.osauhing@gmail.com

Riina Järve-Tammiste

juhatuse liige/sotsiaaltöötaja

Telefon: +372 5551 2119

Kontakt Marian Tähe (<Marian.Tahe@rescue.ee>) kirjutas kuupäeval R, 4. oktoober 2024 kell 09:51:

Tere

03.10. 2024 teostas Päästeamet tuleohutuskontrolli Põllu tn 63, Tallinn, Harju maakond seoses Pool&loop OÜ töendi taotlusega sotsiaalteenuste osutamiseks.

Kontrolli käigus tuvastati:

1. evakuatsioonitrepikojas hoiti põlevmaterjali. Vastavalt siseministri 27.05.2024 määruse nr 14 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ § 4 lg 1 p 2 kohaselt ei tohi põlevmaterjali ladustada evakuatsiooniteel;
2. tuletõkkeüksed on kontrollimata ja hooldamata. Ei esitatud 2024 aasta kontrolli ja hoolduse teostamise kohta tõendavat dokumenti;
3. ventilatsiooniruumi ja katlaruumi tuletõkkekuksi hoiti avatuna.

Palun esitada:

1. evakuatsioonivalgustuse 30.09.2024 teostatud kuu kontrollakt;
2. gaasikatla hooldusakt.

Lugupidamisega

Marian Tähe

ohutusjärelvalve büroo

inspektor

mob: +372 5303 6954

marian.tahe@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

rescue.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee



OHUTUSE EESTVEDAJA