

Saatja: Elliko Kõiv <Elliko.Koiv@transpordiamet.ee>

Saadetud: 03.08.2023 10:06

Adressaat: MNT Teed <maantee@transpordiamet.ee>

Teema: FW: AJ Kraavi:(Kose) maakaabli asendamine, Kose alevik, Harju maakond  
Manused: image001.png; image002.png; image003.jpg; LR7696,LR7697\_TP\_EL-4-01\_asendiplaan.dwg; LR7696,LR7697\_TP\_EL-4-01\_asendiplaan.pdf

Tere

Edastan registreerimiseks. Palun suunata minule täitmiseks.

Parimate soovidega



**Elliko Kõiv**

Tehnovõrkude koordinaator

Planeerimise osakond

Kooskõlastuste üksus

Tel: 57 848 581

E-post: [elliko.koiv@transpordiamet.ee](mailto:elliko.koiv@transpordiamet.ee)

[www.transpordiamet.ee](http://www.transpordiamet.ee)

Valge 4 / 11413 Tallinn / Transpordiamet

**From:** Adele Pärna <adele.parna@khenergia.ee>

**Sent:** Thursday, August 3, 2023 10:04 AM

**To:** Elliko Kõiv <Elliko.Koiv@transpordiamet.ee>

**Subject:** AJ Kraavi:(Kose) maakaabli asendamine, Kose alevik, Harju maakond

Tere, Elliko!

Suur tänu, et eile telefoni teel nõu andsite ja olite valmis mu murele ka pilgu peale heitma!

Saadan nüüd plaani.

Tegemist on Kehra mnt 29a ja 29b elektriliitumisprojektiga, aga Transpordiametit puudutaks ainult see osa, mida on vaja teha alajaama juures. Nimelt, kuna olemasolev alajaamast väljuv kaabel on praeguse ja lisanduva koormuse jaoks liiga väikse ristlõikega, tuleb see asendada. Olemasolev kaabel asub aga ebasoodsas kohas ning ei ole paigaldatud torusse, mistõttu tuleb uus kaabel paigaldada teistsugust trassi kasutades.

Üks meie ja Kehra mnt 22 maaomaniku jaoks hea variant oleks paigaldada uus kaabel nii, nagu manuses olevale plaanile joonestasin. Kuna kõnniteest piirini on täpselt 3m, täpselt piirile aga kaablit paigaldada ei saa, peame paluma erandit, et puurimiskaevik teekattest 2m kaugusele kaevata.

Kas see sissesõidutee on ka Transpordiameti oma? Praegu planeerisin kaeviku sellest 1m kaugusele, muidu sõidame mastist juba kaugemale mööda...

Olen väga tänulik, kui saate mahti pilgu peale heita, et hinnata, kas mul on mõtet Transpordiametiga kooskõlastamist alustada või pole siin positiivset vastust oodata.

Riigitee andmed ka:

Tee number: 12

Tee nimi: Kose – Jägala

Kilomeeter: 4,06-4,07

Tunnus. 33701:002:0324

Lähiaadress: 12 Kose-Jägala tee

Registriosa: 13606650

Päikest!

**Adele Pärna**

**Projekteerija**

AS KH Energia-Konsult

M: 5324 0959

khenergia.ee

