



TERVISEAMET

Maxima Eesti OÜ
info@maxima.ee

Meie 01.03.2024 nr 9.4-3/23/8110-11

Karjamaa 10 tehnoseadmete müra

Vastavalt [atmosfääriõhu kaitse seadusele](#) (edaspidi AÕKS) § 218 on Terviseamet (edaspidi amet) korrakaitseaduse (edaspidi KorS) § 6 lg 1 mõistes korrakaitseorgan, kes on välisõhus leviva müra üle riikliku järelevalve ülesannet täitma volitatud asutus. Maxima Eesti OÜ (reg-kood 10765896, edaspidi ettevõtte) kui müraallika valdaja on KorS § 15 lg 1 mõistes avaliku korra eest vastutav isik.

Ameti poole pöördus kodanik seoses Põhja-Tallinnas Karjamaa tn 10 (78408:807:1050) asuva Kopli Maxima tootmistehhst tuleneva häiriva müraga, mis levib naabruses paikneva elumajani. Pöörduja sõnul on mürahäiringuks pidev undamine.

Peale Maxima Eesti OÜ esindaja 28.12.2023 kirja, et väljatõmbeventilatsioonile paigaldati Stell Eesti AS poolt kellad, käis amet tutvumas (õhtusel ajal) olukorraga Karjamaa 10 lähiümbruses. Tehnoseadmed, millele olid paigaldatud kellad, mürahäiringuid ei tekitanud. Avaldaja kinnistul käsiseadmega mõõdetud tulemused jäid keskmiselt vahemikku 42.5 - 44.3 dB. Avaldaja elamualale rakenduvad vastavalt keskkonnaministri 16.12.2016 määrusele nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ (edaspidi KeM määrus nr 71) [lisas 1](#) toodud II kategooria tööstusmüra sihtväärtused, mis on päeval 50 dB ja öösel 40 dB. Eeltoodust tulenevalt jääb mõõdetud müratase päeval ajavahemikul KeM 71 lisas 1 toodud normtasemele. **Mõõdetud tulemus ületab öisele ajale kehtestatud normtasest.**

Täiendavate asjaolude väljaselgitamiseks palub amet Maxima Eesti OÜ'l ametit informeerida, milline seade võib põhjustada hoone idapoolisel küljel häiringut tekitavat mühinat ning milliseid meetmeid oleks võimalik või on plaanis Maxima Eesti OÜ'l kavas kasutusele võtta eelpoolmainitud mürahäiringu leevendamiseks. **Amet palub saata vastused esitatud küsimustele, koos muu asjasse puutuva informatsiooniga, hiljemalt 15.03.2024 e-posti aadressile info@terviseamet.ee.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ille Väster
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond
+3725340 5462
ille.vaster@terviseamet.ee