DO NOT SCALE FROM THIS DRAWING

Ristlõige kinnisel ristumisel 19101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee km-l 5,74-5,75



M:
1:250

2x d=250mm, kaablikaitsetorud A klass, 1250N kinnisel meetodil



Ristlõige kinnisel ristumisel 19101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee km-l 3,15-3,16



Märkus: diagonaalse puurimise tõttu ristutakse mõne kaabliga mitmeid kordi, projektilahendust ei ole võimalik optimeerida eraomanike vastasuse tõttu

M:
1:250

2x d=250mm, kaablikaitsetorud A klass, 1250N kinnisel meetodil



Ristlõige kinnisel ristumisel 19108 Kihlepa-Lepaspea tee km-l 0,01



M:
1:250

2x d=250mm, kaablikaitsetorud A klass, 1250N kinnisel meetodil



Ristlõige kinnisel ristumisel 19101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee km-l 4,66



M:
1:250

2x d=250mm, kaablikaitsetorud A klass, 1250N kinnisel meetodil



Tingmärgid:

- Kaevik
- Puurtoru
- W2 — 30 kV kõrgepinge kaabelliin
- S — Olemasolev sideliin
- 1W2 — Olemasolev sideliin LW projekteeritud keskpingekaabel

Märkused:

Toru paigaldamise sügavus kinnisel meetodil kõrvalmaante all on min 1,5m

Toru paigaldamise sügavus teemaal on min 1,2m või 1,0m sõltuvalt nõuetest

Toru paigaldamise sügavus ristumisel kraaviga on min 1,0m põhjast

Kui toimub ristumine muu tehnovõrguga siis teha kindlaks selle paiknemine maapinna suhtes, et tagada ohutu puurimine. Kuna kõik ristuvad tehnovõrgud asuvad haljasalal, siis see lihtsustub.

Tellija: EG EHITUS — AS EG Ehitus, Reg. nr: 11097051 — Gaasi 5, 13816 Tallinn, Harjumaa, Tel: +372 658 0240, arved@ege.ee

Projekteerija: ALLSPARK — AllSpark OÜ, Reg. nr: 12989482 — Suur-Sõjamäe 50a, 11415, Tallinn, Estonia, Tel: +372 50 81088, sales@allspark.ee

	Nimi:	Allkiri:	Kuupäev:
Projektijuht:	T. Kilgi		25/08/2023
Kontrollis:	K. Pomerants		25/08/2023
Koostas:	J. Ojangu		25/08/2023
Koostas:	T. Land		25/08/2023
Koostas:	L. Bergmann		25/08/2023
Koostas:	A. Järvemets		25/08/2023
Mõõtkava:	N/A		

Projekt: Audru-Suuresilla 30 kV kaablitrass

Projekti osa: Pikiprofiil

Joonise nimetus: Ristumised maanteega

Projekti nr:	1083P
Arhiivi nr:	
Joonise nr:	EL-6-01

Etapp	Joonise tunnus	Leht/lehti
EP	-	1 / 1
Kuupäev: 14/09/2023		Formaat
Versioon: 02		A3

1083P_EP_EL-6-01_v02_MAANTEERISTUMINE.dwg