



PÄÄSTEAMET

Kristiina Ott-Rätsepp
Harku Vallavalitsus
harku@harku.ee

Teie 29.09.2025 nr 12-1/269-29

Meie 23.10.2025 nr 7.2-3.1/5961-1

**Vääna-Jõesuu külas Vääna-Jõesuu
puhkehoonete kompleksi maaüksuse
detailplaneeringu kooskõlastus**

Austatud Kristiina Ott-Rätsepp

Vääna-Jõesuu külas Vääna-Jõesuu puhkehoonete kompleksi maaüksuse detailplaneeringus käsitletud välistulekustutusvee vajadus on 10 l/s kolme tunni jooksul. Juhul kui vee vajadus on suurem, tuleb see tagada omal kinnistul.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kirill Nimtsuk
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Põhja päästekeskus

kirill.nimtsuk@paasteamet.ee