



Elering AS
info@elering.ee
Kadaka tee 42
12915, Tallinn

Teie 26.08.2026 nr 11-4/2026/533

Meie 15.09.2026 nr 13-3/2004-24

Vastus pöördumisele

Lugupeetud Kristiina Tammik

Täname Elering AS-i 26.08.2026 kirja nr 11-4/2026/533 eest, milles esitasite seisukohad Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduse riigi eriplaneeringu (REP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta.

Elering toetab Käršuveski liitumisalajaama asukohta, kuid teeb ühtlasi ettepaneku kavandada Käršuveski alajaam suuremas mahus, et lisaks Liivi lahe meretuulepargi ühendamiseks vajalikele lahtritele oleks võimalik rajada sinna ka tulevaste klientide liitumislahtrid. Kirjas on toodud võimaliku lahendusena ligikaudu 240 × 130 m suurune 330 kV alajaam kümne lahtriga ning täiendavalt 110 kV alajaam, mis suurendaks alajaama pikemat külge veel ligikaudu 65 meetri võrra.

Oleme ettepaneku läbi vaadanud, kuid käesoleva riigi eriplaneeringu raames ei ole võimalik Käršuveski alajaama planeeringulahendust Eleringi kirjas pakutud viisil laiendada.

Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduse REP-i menetlus on kestnud mitu aastat ning planeeringu koostamisel on läbitud alternatiivide väljatöötamise ja võrdlemise, mõjude hindamise, koostöö ja kaasamise ning avalikustamise etapid. Planeeringulahendus ja selle ruumivajadus on kujunenud nende etappide tulemusena ning menetlus on praeguseks jõudnud kehtestamise ettevalmistamise etappi.

Eleringi arvamus esitati 26.08.2026 ehk menetluse väga hilises faasis, peale avaliku väljapaneku lõppu. Eleringi ettepanek ei kujuta endast seejuures üksnes olemasoleva lahenduse tehnilist täpsustust, vaid eeldaks Käršuveski alajaama funktsiooni ja ruumivajaduse laiendamist võrreldes REP-is seni kavandatuga.

Sellise muudatuse arvestamine praeguses menetlusetapis eeldaks planeeringulahenduse ja selle ruumilise ulatuse analüüsi, sh täiendavat mõjude hindamist, koostööd ja kaasamist. Hinnata tuleks suurema alajaama mõju maakasutusele, tehnilistele lahendustele ja planeeringu elluviimise tingimustele. See tooks kaasa REP-i senise ajakava olulise pikenemise tingituna täiendavast mõjude hindamisest ning vajadusest muutunud lahendus saata uuesti kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks ning läbida uus avalikustamine. See omakorda

tingiks planeeringu koostamise ja mõjude hindamise eelarve märkimisväärse suurenemise, mis ei ole seotud otseselt REPi eesmärgiga kavandada elektriühendus kavandamisel oleva meretuulepargi jaoks.

Eleringi kirjas esitatud tingimuste täpsustamiseks toimus 4.09.2026 veebikohtumine MKMi, Liivi lahe REPi planeeringu konsultandi ja AS Elering esindajatega, kus jõuti ühisele järeldusele, et Eleringi toodud muudatusvajadused REPi praeguses Käršuveski alajaama lahenduses oleksid ulatuslikud.

Arvestades eeltoodud asjaolusid ning vajadust viia mitu aastat kestnud REP-i menetlus lõpule kavandatud ajakava kohaselt, ei ole põhjendatud muuta menetluse praeguses etapis planeeringulahenduse ulatust sellisel määral. Seetõttu ei arvestata Eleringi ettepanekuga kavandada Käršuveski alajaam käesoleva REP-i raames suuremas mahus, et tagada võimekus teenindada ka täiendavate tulevaste liitujate vajadusi.

Eeltoodu ei välista Eleringi kirjeldatud pikemaajalise põhivõrgu arendamise vajaduste käsitlemist edaspidi Eleringi võrguarenduse, projekteerimise või muude asjakohaste planeerimis- ja loamenetluste raames. Käesoleva REP-i lahendus peab eelkõige tagama selle planeeringu eesmärgiks oleva Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduse kavandamiseks vajaliku ruumilise lahenduse.

Eleringi kirjas toodud tähelepanekud olemasolevate elektri- ja gaasipaigaldiste kaitsevööndite ning Eleringi taristuga ristumiste kooskõlastamise vajaduse kohta võtame teadmiseks. Neid nõudeid tuleb planeeringu elluviimisel ja edasises projekteerimises asjakohases ulatuses järgida.

Täname Eleringi koostöö ja esitatud seisukohtade eest ning peame oluliseks jätkata koostööd planeeringu elluviimise ja elektriühenduse edasise projekteerimise etappides.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ivari Rannama

Maa- ja ruumipoliitika osakonna juhataja

Anne Martin +372 5802 3933

anne.martin@mkm.ee