



PÄÄSTEAMET

Kaido Koppel
Pärnu Linnavalitsus
linnaalitsus@parnu.ee

Teie 08.01.2025 nr 8-4/10457/2025-39

Meie 17.01.2025 nr 7.2-3.4/157-1

**Pärnu linnas Esplanaadi tn 32 // 34 ja
Mere pst 8 kinnistute detailplaneeringu
tuleohutuse osa kooskõlastamine**

Austatud Kaido Koppel

Päästeamet kooskõlastab PlanS 133 lg 1 alusel AB Artes Terrae OÜ, poolt koostatud töö nr 1892DP3 Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Jõe tn 53 kinnistu detailplaneeringu tuleohutusosa.

Juhime tähelepanu, et kui sõidukite parkimine on välisseinale lähemal kui 4 meetrit, tuleb välisseinas kasutada materjale, mis iseseisvalt ei põle ning seina üldpinnast ei tohi avatäidete pindala olla üle 25 % ja seda 4 meetri ulatuses külgsuunas ja 5 meetri ulatuses vertikaalsuunas.

Päästeameti kooskõlastamine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Pärnu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Sutt
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
Lääne päästkeskus

Anastasia Sutt
+372 4447836
anastasia.sutt@paasteamet.ee