



TRANSPORDIAMET

Lääne-Harju Vallavalitsus  
info@laaneharju.ee  
Rae tn 38  
76806, Harju maakond, Lääne-Harju  
vald, Paldiski linn

Teie 19.08.2026

Meie 27.08.2026 nr 7.1-2/26/14680-2

**Niitvälja küla Sassikaare tee 4 kinnistu  
biopuhasti ja imbtunneli ehitusteatise  
kooskõlastamisest**

Olete ehitusregistri kaudu esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Lääne-Harju valla Niitvälja küla Sassikaare tee 4 kinnistu (29501:010:0079) biopuhasti ja imbtunneli ehitusteatise. Projekteeritud rajatis asub osaliselt riigitee 18 Niitvälja-Kulna tee km 2,58 kaitsevööndis, ulatudes lähima punktiga ca 7 meetri kaugusele tee servast ja peenravalliga riigitee maatüksusele.

Vastavalt EhS § 70 lg 2 on ehitise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist, samuti ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast.

Esitatud materjalidest ei selgu imbväljaku mõju riigitee muldkeha niiskusraamatu, mistõttu Transpordiametil ei ole võimalik veenduda riigiteele avalduva mõju olemasolus või selle puudumises.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **ei kooskõlasta** Transpordiamet ehitusteatist nr 2611201/20683 ega anna nõusolekut riigitee kaitsevööndis kehtivast EhS § 70 lg 2 p 2 piirangust kõrvalekaldumiseks, sest kavandatud rajatisest tuleneb oht riigitee ja teemaa kahjustamisele niiskusraamatu muutuse ning reostuse läbi ja tee korrakohase kasutamise häirimisele.

Esitatud projekt vajab korrigeerimist nii, et kavandatav rajatis jääks lähima punktiga vähemalt 13 m kaugusele riigitee katte servast ja peenravall väljapoole riigitee maaüksust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Annika Matson

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Asendiplaan

Annika Matson

54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee