



TRANSPORDIAMET

Saku Vallavalitsus
saku@sakuvald.ee
Juubelitammede tee 15
Saku alevik, Saku vald, 75501,
Harju maakond

Teie 29.08.2025 nr 7-1/9-5

Meie 09.09.2025 nr 7.2-2/25/14402-2

**Seisukohtade väljastamisest Saku vald
Kirdalu küla Servami ja Uuskami
maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu
koostamiseks**

Olete taotlenud seisukohta Saku vald Kirdalu küla Servami (katastritunnus 71901:001:0949) ja Uuskami (katastritunnus 71901:001:0951) ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise ja lähteseisukohtade andmise otsuse eelnõule.

Planeeringu eesmärgiks on kuni 100MW võimsusega gaasielektrijaama püstitamine koos selle juurde kuuluvate hoonete, seadmete, rajatiste ja taristuga.

Planeeritav ala külgneb väljapool riigitee kaitsevööndit. Lähteseisukohtade kohaselt tehakse ettepanek juurdepääsu tagamiseks Jaago kinnistu planeeringuala kaudu, et vältida Kiisa alevikust ja Kurtna külast rasketranspordi läbimist. Uuskami kinnistu jääb suures osas ning Servami kinnistu väikeses osas roheline võrgustiku koridori ja mõlemal kinnistule ulatub ka öko dukti piiranguvöönd.

Algatatav planeering on üldplaneeringut muutev detailplaneering kavandades tootmismaad üldplaneeringu kohasele hajaasustusalale ning roheline võrgustiku alale. Olemasolev juurdepääs metsateedelt ja kohalikult teelt 7180225 Kõrnumäe tee, mis ristub riigiteedega 11152 Kirdalu-Kiisa tee km 0,17 ja 11240 Tõdva-Hageri tee km 2,58. Riigiteede aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus on vastavalt 607 ja 1828 autot ööpäevas ja piirkiirused 90 km/h ja 70 km/h.

Täname meid teavitamast, võtame info teadmiseks. Planeeringuala lähteseisukohtade andmise ja KSH algatamise otsuse eelnõule seisukoha võtmiseks jääme ootama liikluskorralduse eskiislahendust juurdepääsude võimalike asukohtadega.

Toetame Saku Vallavalitsuse seisukohta juurdepääsu lahendamiseks selliselt, et teenindavat raskeliiklust ei suunata Kiisa alevikku ja Kurtna küla läbima.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Krista Einama
peaspetsialist
planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Krista Einama
58627026, Krista.Einama@transpordiamet.ee