

Tatjana Filipjeva

Saatja: Aveli Ainsalu <Aveli.Ainsalu@tallinnlv.ee>
Saatmisaeg: teisipäev, 4. veebruar 2025 08:25
Adressaat: Tatjana Filipjeva
Teema: RE: 23.03.2018 ettekirjutus nr 7.2-6.2/593

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Hetke seisuga on ukсед plaanis võtta Huvikeskusest Kullo (Mustamäe tee 59), kuid parim lahendus oleks Liikuri Lasteaed (Liikuri tn 9), mil läheb lammutusse sügisel 2025. Liikuri Lasteaed on täpselt sama projektiga lasteaiahoone, mis asub 2 km kaugusel.

Vilisuu tn 7 hoones:

3. Voolikusüsteemi töökord ei ole tagatud ning kohati on amortiseerinud voolikud voolikukapis ning kohati on voolikukapid tühjad. Lasteaedades on nõukaaegsed amortiseerinud voolikusüsteemid üldjuhul demonteeritud. Soovime voolikusüsteemist loobuda.
4. ATS on projekteeritud ja ehitatud ja kehtiv hooldusleping (Articard) on olemas
5. Evakuatsioonivalgustus on projekteeritud ja ehitatud ja kehtiv hooldusleping (Tehnohooldus) on olemas

Lugupidamisega
Aveli Ainsalu

From: Tatjana Filipjeva <tatjana.filipjeva@paasteamet.ee>
Sent: Monday, February 3, 2025 3:34 PM
To: Aveli Ainsalu <Aveli.Ainsalu@tallinnlv.ee>
Subject: RE: 23.03.2018 ettekirjutus nr 7.2-6.2/593

Tere

Kust need ukсед on plaanis saada?

Mis ajaks need on võimalik paigalda?

Juhin tähelepanu, et ettekirjutus on antud tuletõkkeseksiooni moodustamiseks, mis tähendab ka seinte ja läbiviigude kontrolli ja vastavuse dokumentatsiooni. Tuletõkkeseksiooni moodustamist puudutavad punktid 1 ja 2. Andke, palun teada, kuidas on olukord punktidega 3 ja 5.

Lugupidamisega

Tatjana Filipjeva

Ohutusjärelvalve büroo

peainspektor

mob: +372 5353 5874

tatjana.filipjeva@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

paasteamet.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee



From: Aveli Ainsalu <Aveli.Ainsalu@tallinnlv.ee>

Sent: Friday, January 31, 2025 1:33 PM

To: Tatjana Filipjeva <tatjana.filipjeva@paasteamet.ee>

Subject: RE: 23.03.2018 ettekirjutus nr 7.2-6.2/593

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Väga vabandan, kuid palun veelkord pikendust tuletõkkeseksioonide loomisele kuni 1. mai 2025. Hoones taaskasutame tuletõkkeuksi, mis vabanevad alles aprillis.

Lugupidamisega

Aveli Ainsalu

From: Tatjana Filipjeva <Tatjana.Filipjeva@rescue.ee>

Sent: Wednesday, August 14, 2024 3:13 PM

To: Aveli Ainsalu <Aveli.Ainsalu@tallinnlv.ee>

Subject: RE: 23.03.2018 ettekirjutus nr 7.2-6.2/593

Tere

Ettekirjutuse nr 7.2-6.2/593 punkt nr 4 loetakse täidetuks.

Kuidas läheb teiste punktide täitmisega (punctid 1,2,3 ja 5) ?

Lugupidamisega

Tatjana Filipjeva

Ohutusjärelvalve büroo

inspektor

mob: +372 5353 5874

tatjana.filipjeva@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

rescue.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee



From: Aveli Ainsalu <Aveli.Ainsalu@tallinnlv.ee>

Sent: Thursday, August 1, 2024 12:06 PM

To: Tatjana Filipjeva <Tatjana.Filipjeva@rescue.ee>

Subject: RE: 23.03.2018 ettekirjutus nr 7.2-6.2/593

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Edastan ATS teostusdokumentatsiooni. ATS hooldusleping on sõlmitud OÜ-ga Articard ning esimene hooldus on teostatud.

Tervitustega

Aveli Ainsalu

From: Tatjana Filipjeva <Tatjana.Filipjeva@rescue.ee>

Sent: Monday, July 29, 2024 1:39 PM

To: Aveli Ainsalu <Aveli.Ainsalu@tallinnlv.ee>

Subject: RE: 23.03.2018 ettekirjutus nr 7.2-6.2/593

Tere

Dokumentatsiooni, mis puudutab ettekirjutuse nr 7.2-6.2/593 täitmist, palun edastada e-posti teel.

Tehnosüsteemi paigaldamisel, muutmisel või lammutamisel tuleb koostada nõuetekohane ehitusprojekt ja esitada see koos ehitusteatisega [ehitisregistri](#) kaudu menetlemiseks Tallinna Linnaplaneerimise Ametile. Kohalik omavalitsus kooskõlastab projekti Päästeametiga.

Lugupidamisega

Tatjana Filipjeva

Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
mob: +372 5353 5874
tatjana.filipjeva@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

rescue.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee



From: Aveli Ainsalu <Aveli.Ainsalu@tallinnlv.ee>

Sent: Wednesday, July 24, 2024 9:32 AM

To: Tatjana Filipjeva <Tatjana.Filipjeva@rescue.ee>

Subject: 23.03.2018 ettekirjutus nr 7.2-6.2/593

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Informeerin, et Vilisuu tn 7 hoonesse on ATS projekteeritud ja paigaldatud ja esimene hooldus tehtud.

Kuna 2018 a ettekirjutust ohutusportaalil ei ole, siis palun abi:

- Kuidas ma edastan teile dokumendid? Kas 7.2-6-2022-761 ettekirjutuse alt?
- ATS on veel Päästeameti poolt kooskõlastamata. Kas kooskõlastuse annate teie või kuidas ma selle pean hankima? Samuti on mul lepingukohane väljamakse ehitajale (NV Masters OÜ) seotud Päästeameti kooskõlastusega.

Lugupidamisega

Aveli Ainsalu
Vanemspetsialist
Üldosakond
Tallinna Haridusamet
Estonia pst 5a, 10143 Tallinn
640 4659
5866 9226

