



Projekt: Tammiku kinnistu tarbija muutmise mikrotootjaks koos kaasneva investeeringuga Udeva, Pätsavere, Lähvere ja Päinurme küla, Järva vald, Järva maakond

Tellijä: Enefit Connect OÜ

Joonis: Asendiplaan

Joonise nr: LR8234-1

Projekteeris: Mikko Reiter

Kontrollis: Aro Kivisid

Möötkava: 1:500

Lehti: 12

Staadium: Tööprojekt

22

DRAFTIT

DRAFTIT OÜ
Reg. koode: 1423135
Kuihnanurme küla, 3. 0412 linn
Järgneva 12

Nurme
32502:002:0571

Kase
32502:002:1112

Veskisaare
32502:002:0002

Proj. raiutatav võsa/puud; S= ca 350 m²
- Raiutatud materjal ladustada kinnistul ühte
ligipääsetavasse kohta.

Proj. raiutatav võsa/puud; S= ca 440 m²
- Raadarnisel tekkiv metsamaterjal viimastada
kõrgemale pinnavormile, ligipääsetavasse asukohta,
tähistada märgvärvi-ga tähtsündiga "TOR".

Proj. raiutatav võsa/puud; S= ca 205 m²
- Raiutatud materjal ladustada kinnistul ühte
ligipääsetavasse kohta.

Proj. 10 KV maakaabel:
KPL220766; AL 3x240 mm²
(AJ "Kaali" - A.J13917)
L= 3595/3635 m (trass/kaabel)

PEØ160; 750N; L= 2542 m
- sügavusel 1,2 m (maapinnast)
Kase kinnistul (lõik A-B)

PEØ160; 750N; L= 275 m
- sügavusel 1,2 m (maapinnast)
Kase kinnistul (lõik A-B)

PEØ160; 1250N; L= 21 m
- kinnisel meetodil
- sügavusel 1,2 m

Maantee teekalfivöönd

MNT 15162
KM 10,80

15162 Koigi-Päinurme tee
32502:002:1703

NBI Ettevaatus, trüübikohaga ristumine.
Kaabel 1,0 m sügavusel kaitseturus.
Maapind taastada.

NBI Ettevaatus,
pillipost.

Edasi vt.
Leht 11

Edasi vt.
Leht 13