TRANSPORDIAMET

Tartu Vallavalitsus
tartuvald@tartuvald.ee
Haava tn 6
60512, Tartu maakond, Tartu vald,
Kõrveküla alevik

Teie 02.11.2026

Meie 04.11.2026 nr 7.1-2/26/18719-3

Puurkaevu ehitusprojekti kooskõlastamine
riigitee nr 14215 kaitsevööndis

Olete esitanud Maanteeametile kooskõlastamiseks puurkaevu ehitusprojekti, et rajada puurkaev Hobupostijaama kinnistul (katastritunnus 77302:002:1961) Lilu külas Tartu vallas Tartumaal. Rajatav puurkaevu heitvee ja saasteainete pinnasesse juhtimise keeluala jääb riigitee nr 14215 km 1,71 tee kaitsevööndisse.

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 19, § 24, § 70, § 71, § 92, § 97, § 99 lg 3 ning Transpordiameti põhimääruse **KOOSKÕLASTAME** OÜ Balti Puurkaev *töö nr 261008 v02 „ PUURKAEVU EHITUSPROJEKT Tartu maakond, Tartu vald, Lilu küla, Hobupostijaama“*.

Juhime tähelepanu järgmistele asjaoludele:

1. Kooskõlastus tugineb asjaolule, et Johanna kinnistule riigitee kaitsevööndisse rajatava puurkaevu planeeritav veevõtt on alla 10 m³/ööpäevas ning siis Veeseaduse § 36 lg 1 p 3 alusel sanitaarkaitseala moodustamine pole nõutav. Puurkaev ja puurkaevu hooldusala (R=10,0 m) piir jääb väljapoole riigitee transpordimaad (teemaad), kuid tee kaitsevööndisse, mis on 30 m äärmise sõiduraja välimisest servast. Tulenevalt eeltoodust ei saa rajatav puurkaev tuua täiendavaid kitsendusi riigitee teehoiule (hooldele, korrashoiule, haldamisele).
2. Juhime tähelepanu, et Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libedustõrjet kloriididega). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada suuremat sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m³.

Käesolev kooskõlastus kehtib 2 aastat väljaandmise kuupäevast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Peeter Uibo
peaspetsialist
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: 261008_PP_AA-0-01_v02HobupostijaamaPK.pdf

Peeter Uibo
5159766, Peeter.Uibo@transpordiamet.ee