

**Riigitee NR 52 Mustla-Kaubi lõik, Viljandi vald, Viljandi maakond.**
**TAOTLUSE ESITAJA**

Nimi / ärinimi Hepta Group Energy OÜ			Isiku- või registrikood 12502103
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Mäealuse tn, 2/1	Sihtnumber 12618	Maakond Harju maakond
	Telefon 5342 6358	e-post tanel.lomp@hepta.ee	
Kontaktisik	Nimi Sander Kulp		
	Telefon 53046046	e-post SANDER.KULP@HEPTA.EE	

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress RIIGTEE NR 52 MUSTLA-KAUBI LÕIK Viljandi vald Viljandi maakond	
Tarbimiskoht	Katastriüksuse number 79701:004:1390

**SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED**

Nimitoitepingi
----------------

**TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED**

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Projekti juht Martin Tabur tel. 53502597; martin.tabur@elektrilevi.ee Elektrivõrgu vaneminsener Jüri Peeling tel. 53441786; juri.peeling@elektrilevi.ee Maateenuse spetsialist Kaido Kivisild tel. 5105657; kaido.kivisild@elektrilevi.ee			
Projekteerimistöö vastuvõtja	Projekti juht Martin Tabur tel. 53502597; martin.tabur@elektrilevi.ee			
Projekt vaja koostöölastada	Elektrilevi OÜ-ga e-teeninduses <a href="https://www.elektrilevi.ee/teenused/">https://www.elektrilevi.ee/teenused/</a> projektide-koostöölastamine ja teiste asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega.			
Märkused				

**EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD**

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Keskpingeliin		

Maakaabelliini ristlõige (mm <sup>2</sup> ) - pikkus (m)	50mm <sup>2</sup> kokku ca.80m (L05150417)	
<b>Madalpingeliin</b>		
Maakaabelliini ristlõige (mm <sup>2</sup> ) - pikkus (m)	120mm <sup>2</sup> kokku ca.80M (L05040416)	
Õhuliini ristlõige (mm <sup>2</sup> ) - pikkus (m)	35mm <sup>2</sup> ca.53m	
Mastide arv (tk)	4 masti, 2tugi.	4 masti, 2tugi.

## Lisa 1:

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh,J352> Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“.
- Maakasutusõiguse sõlmimise tellida võrguettevõtja veebilehel avaldatud volitatud maakasutuslepingute sõlmijalt või võrguettevõtja maateenustest, saates sooviavalduse e-posti aadressil [info@elektrilevi.ee](mailto:info@elektrilevi.ee). Volitatud maalepingute sõlmijad on leitavad [https://www.elektrilevi.ee/-/doc/8644141/ettevottest/tutvustus/failid/el\\_volitatud\\_tootlejad.pdf](https://www.elektrilevi.ee/-/doc/8644141/ettevottest/tutvustus/failid/el_volitatud_tootlejad.pdf) (3-poolne koostööleping).
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.

## Lisa 2:

1. PK328-PK329: Unametsa (Mustla) F2 mast M13 koos toega ümber tõsta, mastid M15 (toega9 ja M17 asendada kõrge mastu, vajadusel mastid M11 ja M12 ümbertõsta või toestada.
2. PK373: Marjamäe (Mustla) F1 mast M36 asendada, paigaldada mast uue kohta, paigaldada tõmmits, õhuliin AMKA 3+35+50 ümbertõsta uue le mastile.
3. PK405: Suurevälja (Mustla) F3 MP ja KP ümber ehitada, kaablid paigaldada truubi alt, kaablid pikendada ca.2x9m, kasutada kaitsetorud MP-110mm, KP-160mm.
4. PK406,50: Suurevälja (Mustla) F3 MP ja KP ümber ehitada, kaablid tõstavälja kraavi nõlvast, kaablid pikendada ca.2x35m, kasutada kaitsetorud MP-110mm, KP-160mm.
5. PK407: Suurevälja (Mustla) F3 MP ja KP ümber ehitada, kaablid pikendada ca.2x40m, kasutada kaitsetorud MP-110mm, KP-160mm.

## Lisa 3:

AS\_493294\_Suurev\_lja\_Mustla\_F3\_PK405.pdf, AS\_493294\_Unametsa\_Mustla\_F2.pdf, AS\_493294\_Marjam\_e\_Mustla\_F1.pdf, AS\_493294\_Unametsa\_Mustla\_F2.dxf, AS\_493294\_Marjam\_e\_Mustla\_F1.dxf, AS\_493294\_Suurev\_lja\_Mustla\_F3\_PK405\_PK406\_50\_.dxf, AS\_493294\_Suurev\_lja\_Mustla\_F3\_PK407.pdf, AS\_493294\_Suurev\_lja\_Mustla\_F3\_PK406\_5.pdf, T\_rva-Suislepa\_31.03.2025.dxf

**KOOSTAJA**

Nimi	Kuupäev
Jüri Peeling	31.03.2025