



- Tingmõrgid:**
- Projekteeritud 110 kV õhuliini telgjoon —
 - Proj. 110 kV õhuliini kaitsevöönd (kaitsevööndi laius 25+25 m liini teljest mõlemale poole) - - -
 - Projekteeritud mastid ⊠
 - Katastriüksiste piirid - - -
 - Kitsendus transport - - -
 - Kitsendus vesi - - -
 - Kitsendus maaparandus - - -
 - Kitsendus keskkonna - - -
 - Kitsendus muinsuskaitse - - -
- Faasisuhe 242-AL1/39-ST1A (mehaaniline pinge 65N/mm² aasta keskmisel temperatuuril temperatuuril +80°C)
- -
 -

v02	27.06.24	Tingmärke täiendatud	J.Karin
Muudatus	Lehed	Kuupäev	Muudatuse sisu
Objekt	L185 Kiisa - Kohila 110 kV õhuliini rekonstrueerimine		
Joone nimetus	110 kV õhuliini L185 profiil lõigul mast nr 16Y - mast nr 26Y		
Projekti number	Staatsum joone number	Muudatus	Leht
KPL2306K1	PP AS-6-01-003	V02	1
Projekti number	Staatsum joone number	Muudatus	Leht
KPL2306K1	PP AS-6-01-003	V02	1
Maastiku	1:2000/200	Formaat	