# TEHNILISED TINGIMUSED 520926

## VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

| Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress | | | |
|---|---|---|---|
| Käbiheina Salmistu küla Kuusalu vald Harju maakond | | | |
| Tarbimiskoht | | Katastriüksuse number<br>35201:002:1026 | |
| Piirkonna alajaam<br>KUUSALU 110/10 | Toitefiider<br>AIANDI:KUU | Jaotusalajaam<br>Maanase:(Kotka) | Jaotusfiider |

## TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

## SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

| Faaside arv | Amprite arv |
|---|---|
| 3 | 40 A |

## ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Elektrilevi projekteerib ja ehitab peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu maksmist elektrivõrgu tarbimiskohtade liitumispunktideni (sh paigaldab liitumiskilbid) ja asub selle võrgu kaudu võrguteenust osutama.

## KLIENDI TEGEVUSED

Klient:
1. Näeb detailplaneeringu alal ette toite alajaama Maanase:(Kotka) baasil.
- Elektrikaablite planeerimine piki sõiduteed tee muldkeha piires ei ole lubatud. Täpsemad nõuded on leitavad Transpordiameti veebist.
- Üldjuhul ei ole lubatud planeerida teisi kommunikatsioone elektrikaablite kaitsevööndisse.
2. Näeb tarbimiskohtadele ette antud alajaama jaotusvõrgust 0,4 kV maakaabelliinid.
- Tarbimiskohtade võrguühendustele näha ette kinnistute piiridele liitumiskilbid.
- Liitumiskilbid tuleb planeerida ligipääsetavasse asukohta eelistatult kinnistute piiridele juurdepääsutee lähedusse või külgnevate kinnistute tarbeks nende vahelistele piiridele üldkasutatavale- ja/või transpordimaale.
3. Tagab Elektrilevi tehnorajatiste maakasutusõiguse servituudialana. Alajaamadele eraldi katastriüksusi ei moodustata.
4. Jätab kõikide planeeritavate tänavate äärde perspektiivsete maakaablite paigaldamiseks vajaliku koridori.
5. Näeb detailplaneeringu projektis ette ka väljaspool detailplaneeringu ala kulgema hakkavate kaablite trasside servituudi alad.
6. Kooskõlastab detailplaneeringu projekti Elektrilevi iseteeninduspportaalis. Täiendavat infot leiab: https://elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine.
7. Kui planeeringust tulenevalt on vajalik ümber paigutada olemasolevat elektrivõrku, siis esitab klient Elektrilevile asjakohase taotluse ja maksab tasu vastavalt tegelikele kuludele. Täiendavat infot saab lugeda ja taotluse esitada: https://elektrilevi.ee/et/teenused/vorgu-umberehitus.
8. Esitab liitumistaotluse(d) detailplaneeringu kohaste võrguühenduste loomiseks, sõlmib liitumislepingu(d) ja maksab liitumistasu.
Täiendavate andmete saamiseks on Teil võimalik pöörduda käesolevate tehniliste tingimuste koostaja poole.

# TEHNILISED TINGIMUSED 520926

## TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

| | |
|---|---|
| Nimi: Risto Kruusla<br>Elektrilevi OÜ volitatud esindaja<br>Risto.Kruusla@elektrilevi.ee | **Koostatud:** 02.09.2026<br>**Kehtib kuni:** 02.09.2028 |