


Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr 506841.
2. Rajada kaablitrass, liitumis- ja jaotuskilp vastavalt joonistele LC4725-1 ja LC4725-2.
3. Maakaabel paigaldada pinnases min 0,7 m sügavusele, teemaal min 1,0 m sügavusele, ristumisel riigiteega vastavalt ristprofiilile.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--|------------|-------------|----------------|------|-------|
| Projekt: | Kasesalu kinnistu liitumine madalpingel, Umbsaare küla, Võru vald, Võru maakond | | | | Tellij: | Elektrilevi OÜ | | |
| Joonis: | 0,4 kV elektrivõrgu plaan | | | | Joonise nr: | LC4725-1 | | |
|  AS Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tüüsi tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101 | Projekteeris | Egert Siigur | | 06.02.2026 | Mõõtkava | 1:500 | Leht | Lehti |
| | Kontrollis | Egert Siigur | | | Stadium | TP | 1 | 1 |