



PÄÄSTEAMET

Marika Drenkhan
Põlgaste Pansionaat
marika.drenkhan@gmail.com

Teie: 01.03.2019 nr

Meie: 11.03.2019 nr 7.2-2.2/2648-2

Hinnang tuleohutusalasele olukorrale

Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo teostas 27.02.2019 haldusmenetluse 7.2-5.3/540 käigus paikvaatluse Kanepi vallale kuuluvas hoones aadressil Saia tee 2, Põlgaste küla, Kanepi vald, Põlva maakond.

Eelpool nimetatud hoones osutab Põlgaste Pansionaat (registrikood 75035826) üldhooldusteenust 22-le isikule.

Paikvaatlusel avastatud tuleohutusnõuete rikkumiste likvideerimiseks on Kanepi Vallavalitsusele antud 08.03.2019 ettekirjutus nr 7.2-6.3/577 järgmiste nõuetega:

1. Koostada hoone kohta korrektne tulekahju korral tegutsemise plaan, asutuse juhil (üldise tuleohutuse eest vastutaval isikul) kinnitada plaan ning teha see teatavaks töötajatele allkirja vastu.
Tähtaeg: 10.04.2019
2. Teostada piksekaitsesüsteemi nõuetekohane kontroll.
Tähtaeg: 15.08.2019

Hinnang on esitamiseks Sotsiaalkindlustusametile.

(allkirjastatud digitaalselt)

Almar Nuuma

Ohutusjärelvalve büroo nõunik

Lõuna päästkeskus

Madis Pintson

+372 799 8602

madis.pintson@rescue.ee