


TINGMÄRGID

- 1W2 Projektteiritav 10kV maakaabelliin (1kaabel trassis)
- 2W2 Projektteiritav 10kV maakaabelliin (2 kaablit trassis)
- 1W1 Projektteiritav 0,4kV maakaabelliin (1kaabel trassis)
- Rekonstrueeritav 10kV õhuliin
- Projektteiritav reservitoru
- Projektteiritav jaotuskilp
- Projektteiritav liituskilp
- Demonteeritav õhuliin
- Projektteiritud maasiseen multitoru kinnisel meetodil - puurimistoru PE, 1250N
- Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik (1,5 x 1,0m)
- Projektteiritud mast
- Projektteiritud tõrnmits
- Projektteiritud tugi
- Projektteiritud jätkumuhv

- Taastatav freesuru-, kruusa- või killustikkate
- Taastatav haljasala
- Taastatav asfalkate

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
Projekteerija				
 Keskonnaprojekt ENGINEERING & CONSULTANTS		Töö nimetus KOSE 110/35/10 PAJ Ravila 10 kV fiidri rekonstrueerimine		Töö tellija Elektrilevi OÜ
OÜ KESKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 50105 Tartu T: +372 7305 060 E: kproj@keskonnaprojekt.ee MTR reg nr EP10769210-0001		Joonise nimetus Asendiplaan		Töö väljaandmise aeg 29.11.2023
Vastutav spetsialist Ilja Galkin		Joonise digiaadress IP6050_TP_EL-4-01_asendiplaan		Projekti staadium TP
Projekteeris Ilja Galkin		Objekti aadress Kose alevik, Kose vald, Harjumaa		Töö number IP6050
		Mõõtkava 1:500		Joonise number EL-4-01

