



**Valgustatuse mõõtmise protokoll nr.56V/24L 21.02.2024.a.**

Alus(plaaniline,tellimus,või muu ) tellimus /Lullabed Center OÜ,tel. 53462994/

Mõõtmise koht Rakvere tn,2,Jõhvi linn,Ida-Virumaa

Mõõteriistad(nimetus,tüüp):

Luksmeeter TES 1335, nr.0190304895

Kalibreerimine teostatud : nr.ATLO-23/0161 09.05.2023 AS Metrosert

Dokumendid, mille alusel teostati mõõtmised:

Labori tööjuhend F-2 v2, Töökohtade valgustuse mõõtmine/põhineb standardil DIN 5035-6:2006/ , laiendmääramatus +/-12,8%

Mõõtmise kuupäev: 19.02.2024.a. 15.30-16.40 /aknad on ruloodega suletud/

Tehniline dokumentatsioon (s.h.ruumide plaanid ja skeemid) on hankitud kliendi poolt

Jrk nr.	Mõõtmise koht	Valgusti info; üld või kombinir.	Kunstlik valgustus lx			
			E kesk.	E max	E min.	Norm
1	301.Koridor	LED,üld	380	405	355	200
2	302.Administraator	LED,üld	520	535	505	500
3	303.Koridor	LED,üld	382	410	354	200
4	305.Klassiruum	LED,üld	820	855	785	500
5	306.Massaaž	LED,üld	895	910	880	500
6	307.Logopeed	LED,üld	902	925	879	500
7	308.Psüholoog	LED,üld	875	905	835	500
8	309.Psüholoog	LED,üld	825	850	800	500
9	Loovteraapeut, eripedagoog	LED,üld	874	908	840	500
10	314.Füüsioteraapia	LED,üld	871	902	840	500
11	315.Köök	LED,üld	505	512	498	500
12	311.WC	LED,üld	250	265	235	200
13	312.Administratsioon	LED,üld	870	900	830	500
14	313.Majapidamisruum	LED,üld	750	780	720	500
15	310.Lullabed	LED,üld	915	920	910	

P-232v /pinge tester Kyoritsu KEW 1710 ser. 0008115

Labor teavitab klienti asjaolust, et EAK oma hindamiste raames puutub kokku käesolevas protokollis . Mõõtmistulemused kehtivad ainult nimetatud objekti kohta ja mõõtmiste teostamise ajal. Mõõtmisprotokolli jagamine on labori loata keelatud. .

