Kombikilp JK32094 / 85719LK teisaldada näidatud kohale. Kilbid märgistada nõuetekohaselt.

JK32094

LK226515
** Endine K6 85719LK*

K6
85719LK
JK32094

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:
JK32093...JK32094
(AXPK 4G240); L=42m, trass: L=**37**m (***MPL417020***)
Kaabel torus: 750N, Ø110 mm, L=**37**m

LK226514
** Endine K2/4 85720LK*

JK ja LK märgistada nõuetekohaselt.

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:
AJ Saviiri F3...jätkumuhv (JK32093)
(AXPK 4G240); L=179m, trass: L=**173**m (***MPL417019***)

750N, Ø110mm, L=**26**m

Proj. 10 kV maakaabel:
AJ Saviiri...jätkumuhv (AJ Kiriku tee)
(3x240+35); L=509m, trass: L=**498**m (***KPL0239***)

750N, Ø160mm, L=**199**m

K2/4
85720LK

Harukilp
JK32093

Perspektiivne vee- ja kanalistasioonitrass. Kaabli sügavus 0,7m

Perspektiivne vee- ja kanalistasioonitrass. Kaabli sügavus 0,7 m

Ettevaatust, **drenaaž!**

Ettevaatust, **drenaaž!**

KS1
85721LK
JK32092

Ettevaatust, **truup!**

Ettevaatust, **elektrikaablid!**

Ettevaatust, **drenaaž!**

Kaablite paigutus lõigul I...J on näidatud joonisel TR1140-4 (lehel 5)

30kN/m², Ø160mm, L=**81**m;
30kN/m², Ø160mm, L=**81**m

Kasemetsa tee 6
31701:002:0246

Kasemetsa tee 1
31701:002:0251

Kasemetsa tee
31701:002:0249

Kasemetsa tee 4
31701:002:0247

Kasemetsa tee 2
31701:002:0248

Saviiri tee
31701:002:0253

Saviiri
31701:002:0252

Leht 5

Salutaguse tee L1
31701:001:0877

Tallinna-Rapla raudtee 63001
31701:001:2047

Männimetsa tee 5
31701:002:0245

Männimetsa tee 6
31701:002:0238

Männimetsa tee
31701:002:0242

Männimetsa tee 4
31701:002:0239

Männimetsa tee 3
31701:002:0244

Männimetsa tee 1
31701:002:0243

M3/5
15517LK

M4/6
85742LK

JK32095

Kilp **JK32095** suunduv 0,4 kV kaabel ühendada jaotuskilpi **JK31983**:
lahtikaevatav lõik: L=4m, uus trass: L=**2**m.
AXPK 4G120 (***MPL417018)***

Kilbile JK32095 paigaldada uks

Ettevaatust, **drenaaž!**

Perspektiivne drenaaž. Kaabli sügavus 1,3 m

LK216955
** Endine M2 85743LK*

JK31983

LK216526
** Endine M1 15518LK*

Leht 3

Kombikilp JK31983/ 85743LK teisaldada näidatud kohale. Kilbid märgistada nõuetekohaselt.

Liitumiskilp 15518LK teisaldada näidatud kohale. Kilp märgistada nõuetekohaselt.

M2
85743LK

JK31983

M1
15518LK

Kinniselt L=25 m

Võsa ja puude raie

Kinniselt, L=81m

Raudtee kaitsevöönd piir

Raudtee kaitsevöönd piir

750N, Ø110mm, L=62m;
750N, Ø160mm, L=62m

4+700

4+700

4+800

4+800

19°

A

N
W
E
S

Tingmärgid on toodud asendiplaani 1. lehel.

Projekt:	Elektrivõrgu ümberehitus Saviiri alajaama piirkonnas Urge küla, Kohila vald, Raplamaa			Tellija:	Elektrilevi OÜ
Joonis:	Asendiplaan			Joonise nr:	TR1140-1
DRAFTIT DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231328 Ehitaja 2, 50908 Tartu info@draftit.ee	Projekteeris	Aro Kivisild	17.09.2024	Mõõtkava	1:250
	Kontrollis	Mikk Reiter	17.09.2024	Staadium	Tööprojekt
				Leht	4
				Lehti	9