LK231403

Kilbi ukse avanemissuund
teostada tee poole

Rajada potentsiaalitasandusrõngaga maanduspaigaldis.

Paigaldada kõri tarbija kaablile D50 4m
Kõri ots tuua maapinnale ning isoleerida.

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6473364.31
Y=597001.13

Ettevaatust!
Ristumine kanali trassiga

Kaabli paigaldus kinnisel
meetodil PE 1250N De110
kaitsetorus L=27m
Paigaldussügavus min 1,2m.

Ettevaatust!
Ristumine kaabliga

Projekteeritud AXPK 4G120
L=3+157+3m
JK68960-LK231403
MPL431236
PVC 110 750N
kaitsetorus L=115m
Paigaldussügavus min 1 m
Haljastuse taastamine ca 116m2

Ettevaatust!
Ristumine sidetrassiga

Kaabli paigaldus kinnisel
meetodil PE 1250N De110
kaitsetorus min L=15m
Paigaldussügavus 1,2m.
NB! Enne puurimist kutsuda
kohale
trassivaldaja ning täpsustada
ristuva trassi sügavus

Ettevaatust!
Ristumine veetrassiga

JK68960

Kilbi ukse avanemissuund
teostada tee poole

Rajada kordusmaandus.

Olemasolev kaabel nr 84672 katkestada,
mõlemad otsad pikendada ning uhendada JK-i

Lootusepõllu
89801:001:0745

Tehno tee 3
89201:001:0093

Tehno tee 1
89201:001:0092

24140 Vana-Võidu tee
89201:001:0077

Looduse tee 1
89201:001:0690

X = 6473400
Y = 597000

X = 6473400
Y = 597150

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

- 2W1 2W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass 750N kaitsetorus
- 1W1 1W1 — esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus
- Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritud kaablikaitsetoru 1250N
- Olemasolev mp kaabel
- Olemasolev kp kaabel
- Olemasolev mp õhuliin
- Olemasolev kp õhuliin
- S — Olemasolev sidetrass
- D — Olemasolev drenaazitrass
- K K — Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass
- V V — Olemasolev veetrass
- Katastriüksuse piir
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Kruusa/killustikkattega tee taastamine
- Puurimise lähtekaevik

Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 476836.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 0,7 m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.





Tellija: Elektrilevi OÜ		STROMTEC	Aadress:	Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714	Kuupäev: 03.10.2024
			MTR:	TEL002388	Töö nr: 24-145
			Reg nr:	12688881	Joon nr: 001
			Telefon:	+372 5534119	Mõõtkava: M1:500 A3
			e-mail:	jaanus@stromtec.ee	
Töö nimetus:	Tehno tee 3 kinnistu liitumine elektrivõrguga Vana-Võidu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond. LC2020. Tööprojekt		Projekteerija:	Jaanus Kaldoja	
Joonise nimetus:	Asendiplaan				