

Ivo Rohula
OÜ Stromtec
ivo@stromtec.ee

Teie 30.08.2023

Meie 05.09.2023 nr 3-1.1/2022/7137-2

Vastus kooskõlastuse taotlusele

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) taotluse Teie poolt Enefit Connect OÜ tellimusel koostatava tööprojekti töö nr 22-175 „Merevaate kinnistu ja lähipiirkonna elektrivõrgu ümberehitus. Jõesuu küla, Jõelähtme vald, Harju maakond. Tööprojekt TR0852, IP5505“ teistkordselt kooskõlastamiseks.

RMK poolt on esmane projektlahendus kooskõlastatud 05.01.2023 kirjaga nr 3-1.1/2022/7137. Seoses asjaoluga, et tellija on hinnanud esmase projektlahenduse liiga kulukaks, on koostatud uus projekti versioon, millega on planeeritud paigaldada RMK hallatavale kinnistule Anija metskond 6 (katastritunnus 24505:001:1007) 10 kV maakaabel kaitsetorus uude asukohta.

RMK palus uude projekti versiooni viia sisse muudatuse, et maakaabel paigaldataks RMK hallataval maal vähemalt 1,0 m sügavusele ja kaitsetorusse jäikustugevusega 750N. Saatsite 01.09.2023 e-kirjaga parandatud projekti versiooni, milles on nähtud ette maakaabli paigaldamine kogu ulatuses 1,0 m sügavusele kaitsetorusse (750N) v.a. ristumisel riigiteega, kus kaabel paigaldatakse 1,5 m sügavusele.

RMK on tutvunud edastatud uue tööprojekti materjalidega ning kooskõlastab töö nr 22-175 „Merevaate kinnistu ja lähipiirkonna elektrivõrgu ümberehitus. Jõesuu küla, Jõelähtme vald, Harju maakond. Tööprojekt TR0852, IP5505“ uue projektlahenduse eelnimetatud riigimaa kinnistu osas.

Juhime tähelepanu, et elektripaigaldise omanik on sõlminud RMK-ga lepingu elektripaigaldise ehitamiseks ja omamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras esmase projektala asukohas. Seoses kaablitrassi uue asukohaga on vajalik sõlmitud leping muuta või lõpetada ja sõlmida uus leping. Sellekohane avaldus tuleb esitada RMK maaõiguse spetsialistile Urve Jõgi (urve.jogi@rmk.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andrus Kevvai
Ida-Harjumaa metsaülem

506 6931 ida-harjumaa@rmk.ee