



PÄÄSTEAMET

Pärnu Linnavalitsus
linnavalitsus@parnu.ee

Teie 13.11.2024 nr 8-4/11037/2024-8

Meie 10.12.2024 nr 7.2-3.4/7054-1

**Pärnu Pähkli tn 13 kinnistu
detailplaneeringu tuleohutuse osa
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Kaido Koppel

Päästeamet jätab kooskõlastamata OÜ Linnak poolt koostatud töö nr 2317 Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Pähkli tn 13 kinnistu detailplaneeringu tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

1. Palun täpsustada millised piisavad naaberkinnistutel paiknevate hoonetega kaugused tagatakse. Palun kaugused kanda ka põhijoonisele.
Alus: SiM määrus nr 17 § 22 lg 2
2. Lähim olemasolev hüdrant asub 28 meetri kaugusel planeeritavast hoonest. Siinkohal tekib vastuolu SiM määru nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ kirjeldatud nõudega, et veevõtukoht peab paiknema ehitisest 30 meetri kaugusel, et tagada päästetehnika ohutus. Palun täpsustada.
Alus: SiM määrus nr 10 § 6 lg 1

Päästeameti kooskõlastamata jätmise on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Pärnu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Sutt
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
Lääne päästikeskus

+372 4447836
anastasia.sutt@paasteamet.ee