10 kV õhuliini rekonstrueerimine
projekti 1 etapi mahus
mast M39 - M99A
Juhtmevahetus
3 x BLL-99, L = 7515 m

projekteeritud
komplektalajaam
AJ27100

projekteeritud
10 kV maakaabel
AJ27100 - Puka-kooli aj
KPL420778 3x120+35Cu
L = 597 / 618m

10 kV õhuliini rekonstrueerimine
mast 16 - 27, 21 - 3
Juhtmevahetus
3 x BLL-99, L = 723 m

projekteeritud 10 kV maakaablid
1. M99A - AJ27100
KPL420776 3x120+35Cu
L = 126 / 143 m
2. M100 - AJ27100
KPL420777 3x120+35Cu
L = 115 / 132 m

10 kV õhuliini demonteerimine
mast 1A - 15
3 x AS-35, L = 1246m

Projekteeritud
komplektalajaam
AJ27102

KPL420781
AJ27102 - M141A
3x120 + Cu35 20 kV, L= 91/ 103 m

10 kV õhuliini demonteerimine
mast 141 - 2 (AJ Asula)
3 x AS-35, L = 76 m

Projekteeritud
komplektalajaam
AJ27101

projekteeritud
10 kV maakaabel
M137 - AJ27102 (Asula alajaama asemel)
KPL420780 3x120+35Cu
L = 305 / 318m

10 kV õhuliini demonteerimine
mast 137 - 141A
3 x AS-35, L = 234 m

Projekteeritud 10 kV maakaabel
KM3 - KM4
nr 29112
3x50+16 Cu 20 kV Ø160 kaitsetorus
L = 262 / 267 m, min 1m sügavusel

Demonteerida 10 kV õhuliin 3xAS-50
M133 - M166
L= 255 m

AJ Puka-Kooli
AJ Puka I
AJ Puka II
AJ Saeraami
AJ Puka mõõbel

LEHT 1, V1
LEHT 2, V2
LEHT 2, V3
LEHT 3, V4
LEHT 3, V5
LEHT 4, V6
LEHT 5, V7
LEHT 6, V8
LEHT 7, V9

Tingmärgid

- projekteeritud 10/0,4 kV komplektalajaam
- 1W2 — projekteeritud 10 kV maakaabel
- W2 — projekteeritud 10 kV õhuliini juhtmevahetus
- W2 — projekteeritud 10 kV õhuliini juhtmevahetus (projekti 1. etapi mahus)
- 1W1 — projekteeritud 0,4 kV maakaabel
- X X X — demonteeritav objekt või seade
- katastripiir
- asutusüksuse piir
- olemasolev 10 kV õhuliin
- olemasolev 0,4 kV õhuliin
- olemasolev 10 kV maakaabelliin
- olemasolev 0,4 kV maakaabelliin
- LEHT 1 / V 1 — asendiplaani lehtede / vaadete paigutus

Projekt	Rõngu - Puka 10 kV fiidri rekonstrueerimise 2. etapp. Puka alevik ja Ruuna küla, Otepää vald, Valga maakond.				Tellija	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis	Asukohaplaan			Töö nr	IP8969-K2
					Joonise nr	EL-4-01
	Projekteeris	A. Mee		24.05.2026	511 9005	Mõõtkava M 1: 5000
	Kontrollis	H. Vissel		24.05.2026	5196 7694	Staadium Tööprojekt
	Projektijuht	-			-	Keel EST / Leht 1 / Lehti 1

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348