



PÄÄSTEAMET

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-
ja Linnaplaneerimise Amet
narvaplan@narva.ee

Teie 24.09.2024 nr 4.2-1/7197-11

Meie 17.10.2024 nr 7.2-3.3/6124-1

Kangelaste prospekt 37 maa-ala detailplaneeringu kooskõlastamine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja planeerimisseaduse § 127 alusel kooskõlastab Päästeameti Ida päästekeskuse ehituskontrolli teenuse nõunik Kristina Kazmin OÜ Projekteerimiskeskus (töö nr 212/0221) poolt koostatud Narva linnas Kangelaste prospekt 37 maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosa järgmise tingimusega:

- Kui sõidukite parkimine on välisseinale lähemal kui 4 meetrit, tuleb välisseinas kasutada materjale, mis iseseisvalt ei põle ning seina üldpinnast ei tohi avatäidete pindala olla üle 25 % ja seda 4 meetri ulatuses külgsuunas ja 5 meetri ulatuses vertikaalsuunas.

Detailplaneeringu kooskõlastus nr 4107-2024-2.

Päästeameti Ida päästekeskuse kooskõlastuse andmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Narva Linnavalitsuse planeeringu vastuvõtmise otsuse või selle andmisest keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kristina Kazmin
ohutusjärelvalve büroo nõunik
Ida päästekeskus

+372 56877767
kristina.kazmin@rescue.ee

Ida päästekeskus / Rahu 38 / 41532 Jõhvi / 628 2000 / ida@rescue.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585