



33701:001:0053
Kataveski

33701:001:0594
Muhu

33701:001:0358
Paunküla metskond 37

Ettevaatust!
Ristumine ELV 0,4kV õhuliiniga.
0,4kV õhuliini mastile M1
paigaldada kordusmaandus.

4

Ol. olev r/b M17 asendada
puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.
Paigaldada sädemikud.
Taastada Sibulamäe AJ ühendus.

Ol.olev r/b mast M16 asendada
puitmastiga - 12m, IV kl, kreosoot.
Ehitada ankrumastiks.
Paigaldada 2x tõmmitsat.
Paigaldada ankrutraavers, isolaatorid.

Ol. olev r/b M15 asendada
puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.
Paigaldada sädemikud.

Ol. olev r/b M14 asendada
puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Asendada paljasõhuliini juhe
Klaasimeister I:KOS fiidri M7
kuni mastini M31 uue BLL-99
kaetud juhtmega 3x L=2121/2227m.

Ol. olev r/b M13 asendada
puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Kinnistu piir
- Olemasolev puitmast
- Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev masti tõmmits
- Projekteeritud KP õhuliin
- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud masti tugi
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritav masti tõmmits
- Olemasolev masti tugi

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-072.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- Joonist vaadelda koos seletuskirja ning mastitabeliga!
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellijä:	Töövõtja:	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev: 29.09.2025
Töö nimetus: Kose-KLAASIMEISTER I (M7-M31-M39 KOL), Kose alevik, Kose vald, Harjumaa IP7734	E-mail: sander.kotter@enersense.com +372 5547 836	Reg. nr:	Töö nr: ENS-25-072
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Sander Kotter	Joon nr: 001 LK 4	Versioon: v01
	Kontrollis: Janar Kubbi	Mõõtka: 1:500 (A0)	