N
W
E
S

TINGMÄRGID
- Olemasolev 10kV õhuliin
- Katastriüksuse piir
- Olemasolev r/b mast
- Projekteeritud demontaaž
- Transpordiameti kaitsevöönd

Joonis 07

M18

M17

M16

M15

M14

Joonis 09

Demonteerida olemasolev AS-50 õhuliin lõigus M9-AJ Ramsi, L=1175m.
Demonteerida mastid M10-M25, mastide augud täita mullaga.

52001:004:1260
Muraka

52001:004:0017
16124 Pasleparanna tee

52001:004:0762

52001:004:0763

52001:004:1270
Sinika

MÄRKUSED:
1. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaanina on kasutatud:
- MCM Ehtius OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr GA0013). Koostamise aeg: 19.04.2024; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

Tellija: elektrilevi / ELEFISH	Aadress: Pällkooli gilk 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207		Kuupäev: 21.06.2024
	MTR: TEL003344		Töö nr: JTI134
	Reg nr: 14217559		Joonise nr: 01
Töö nimetus: Sutlepa-Noarootsi 10 kV õhuliini rekonstrueerimine, Paslepa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond TÖÖPROJEKT	Telefon: 59002913		Mõõtkava: M 1:500/A1
	e-mail: tanel.heering@elefish.ee		
	Projekteerija: Tanel Heering		
Joonise nimetus: ASENDIPLAAN	Kontrollija: Tanel Heering		Muudatus: Ver 1