


Käesoleva projekti raames AS-35 juhtmeid ei asendata.

Juhtme suurim temperatuur +60°C, 62 m CCST 99 visangu max ripe 0,84 m.
Alumise juhtme arvutuslik minimaalne vahekaugus teest 8,3 m.
Mastidel olevad mõõdud on masti paigaldussügavus ja maapealse osa pikkus.
Dimensioonid on antud meetrites.

[illegible]