



PÄÄSTEAMET

Külliki Kiiver  
Häädemeeste Vallavalitsus  
haademeeste@haademeeste.ee

Teie 25.03.2024 nr 6-1/24-5

Meie 09.04.2024 nr 7.2-3.4/1778-2

## **Laadi külas Ruusamäe detailplaneeringu kooskõlastamine: vastuskiri**

Austatud Külliki Kiiver

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Lokomotiiv OÜ koostatud töö nr 0422 Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Laadi küla, Ruusamäe kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osale järgmisel põhjusel:

1. Pos 8 planeeritud veevõtukohta veevooluhulk ei ole kooskõlas kehtiva siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ nõuetele.  
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4.
2. Päästetehnika manööverdamisplats on planeeritud kinnistu piiridesse. Juhul, kui kinnistu piirile rajatakse piirdeaed ja väravad, siis peab olema tagatud päästesõidukite sissesõiduks vähemalt 4 m lai ja 4 m kõrge puhas ala, kus ei ole takistusi sõidukiga sisenemiseks.  
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 7.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Häädemeeste Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega  
(allkirjastatud digitaalselt)  
Anastasia Raud  
Ohutusjärelvalve büroo  
inspektor  
Lääne päästekeskus

Anastasia Raud  
+372 5334 5835  
anastasia.raud@rescue.ee