



Tingmärgid:

	Projekteeritud m/p kaabel kaevikus 750N kaablikaitsetorus.
	Projekteeritud liitumiskilp
	Projekteeritud maandus
	Olemasolev õhuliini betoonmast

Projekteeritud maakaabel AXPK 4G50 (Parastuma F1 M3 - LK240435),
L_{trass}=19m (L_{kaabel}=31m), nr MPL447220.
Maapinnas kaabel terves ulatuses D110 750N kaablikaitsetorus.
Kihnusaare kinnistul maakaabel min 1.0m sügavusel !

Paigaldada maandus liitumiskilbile, R_m ≤ 100Ω
Tarbijakaabli tarvis paigaldada D50 PVC 450N toru, min 2m kilbi seinast! Ots tuua maapinnale ja sulgeda.

Projekteeritud ühekohaline liitumiskilp LK240435
Kolpi kinnistu elektrivarustuse tarvis.
Kilbi ukse avanemise suund lõuna suunas.
Peakaitse kilbis: 3x20A, PLC arvesti.
EIC kood: 38ZEE-00808690-B.
Maapinna kõrgus ±0,00=82,95

Kaevetöödeks eemaldada aiapaneelid !

Olemasolev Parastuma AJ.
Alajaama lisada konverteerija
koos kaitselülitiga !

Olemasolev Parastuma AJ F1 õhuliini betoonmast.
Mastile paigaldada kaablikaitseskarbik ja maandus !

RIIGITEE KAITSEVÖÖND
30m TEE ÄÄREST

Haablane
Tunnus: 6114090010460
kood: 002

Kihnusaare
62903:002:0026

Kopli
62903:002:0082

Haablane tee
69901:001:1296

Märkused:
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastrirüksuste piirid: väljavõte Maa- ja Ruumiametist 13.05.2026. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TÖÖ NR	14932G	OBJEKT	Kopli maaüksuse elektriliitumine		
TÖÖ KOOD	LC4960	AADRESS	Viljandi maakond-Viljandi vald Kiisa küla		
KOOSTAS	M. Mändla	FAIL	14932G geoulus		
KONTROLLIS	M. Sepp	MÖÖTKAVA	LEHT	JONIS	
MÖÖBISTATUD	12.05.26	1:500	1 / 1	Geodeetiline alusplaan	

Kirjanurk
TEL093987 EEG000316 EEP004848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Lossi 33 Põltsamaa linn Jõgevamaa 48104

- MÄRKUSED:**
- GEODEETILISE ALUSPLAANI ON KOOSTANUD Kirjanurk OÜ, TÖÖ NR. 14932G, (KOOST 05.2026), (kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadi L'Est 97 süsteemis)
 - ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HANKIDA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALE KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJA ESINDAJAD. KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE JUHISEID
 - KAEVIKUST EEMALDATAV PINNAS UTILISEERIDA ETTEÄHTUD KORRAS
 - ASFALT- VÕI MUU TEEKATE TAASTADA ENDISEL KUJUL VASTAVALT TEEDEEHITUSE NÕUETELE
 - KAEVETÖÖDE TEOSTAJA KAEVETÖÖDE LOA SAAMISEL NÄIDATA UTILISEERITAVA PINNASE LADUSTAMISE KOHT

Projekteeris:	J.Lütt	TELLIJA:	ELEKTRILEVI OÜ							
Projekti juht:	H. Lomp									
TOIMING	VÄLISELEKTRIVÕRGU PROJEKT		JONISE LIIK	TÖÖJONIS						
PROJEKTI NIMI:	Kopli kinnistu liitumine elektrivõrguga Kiisa küla, Viljandi vald, Viljandi maakond		JONISE NIMI:	Asendiplaan						
			MOOTKAVA	M1:500						
			KUUPÄEV:	25.05.2026	KOOD					
			TÖÖ NR:	LC4960	JONIS NR:	EL-1	LEHT:	1	LEHTI:	1



AS STIK-ELEKTER
Pargi tn 1, Roosna-Alliku alevik
Paide linn, Järva maakond
Tel.: 38 95451; e-post: stik-elekt@stik-elekt.ee