



VEEMÕÕTJAKAEV Ø1000

ISEANKURDUV

h = torustiku sügavus maapinnast

h = _____ mm (standardkõrgus 1800 mm)

Kui vesi on piisavalt puhas, võib loobuda mudafiltrist.

Märkused: _____

Nr	Nimetus	Mõõdud	Tk
11	Veemõõtja (vali - x)	<input checked="" type="checkbox"/> DN20 <input type="checkbox"/> DN25	1
10	Sisend-/väljundtoru (vali - x)	<input type="checkbox"/> De20 <input type="checkbox"/> De25 <input type="checkbox"/> De32 <input checked="" type="checkbox"/> De40 <input type="checkbox"/> De63 <input type="checkbox"/> De75	1
9	Kaevu korpus	Ø1000, H=2100	1
8	Lukustatav plastluuk	Ø620	1
7	Soojustuskaas	Ø600	1
6	Kuulkraan	vastavalt veemõõtjale	3
5	Tagasilöögiklapp	vastavalt veemõõtjale	1
4	Mudafilter (vali - x)	<input type="checkbox"/> vastavalt veemõõtjale	1
3	Tühjenduskraan	DN20	1
2	Redel	h = 1600	1
1	Tõsteas		2

Kliendijoonise nimetus: VEEMÕÕTJAKAEV Ø1000

Joonise nr:	Kuupäev:	Mõõtkava: 1:25
Projekt.:	Kontr.:	Kinnitas:
Objekt:	 AS Fertil, Peterburi tee 2A 11415 Tallinn, Estonia tel. (+372) 621 5392 faks (+372) 621 1259 www.fertil.ee, info@fertil.ee	