PÄÄSTEAMET

Meelis Rull
Kase Factory OÜ
meelis@kasefactory.eu

02.04.2026 nr 7.2-2.2/2323-1

Sunniraha tasumise teavitus

Päästeameti Lõuna päästekeskus on 29.04.2020 välja andnud ettekirjutuse nr 7.2-6.3/673, milles viidati 10.09.2018 välja antud ettekirjutusele nr 7.2-6.3/1707. Nõudepunkt nr 6 kohustas ettevõtet eraldama Kase Furniture hoonet, asukohaga Vabriku 10, Karksi-Nuia, Mulgi vald, Viljandi maakond, värvimisruumid EI-30 tuletõkkeustega, moodustades värvimisruumist omaette tuletõkkesektsiooni, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida. Ettekirjutuse täitmise tähtaega on pikendatud.
03.03.2026 teostasid ohutusjärelevalvebüroo tuleohutuskontrolli tiimi inspektorid Kaire Lindepuu ja Reio Laar järelkontrolli ettevõtte hoonetes. Järelkontrolli ajal tuvastati, et nõue nr 6 on täitmata. 02.04.2026 seisuga ei ole ettevõtte esindaja esitanud dokumente või fotosid, mis tõendaksid, et nõue on vahepeal täidetud.

Eelnimetatud ettekirjutuse nõude mittetäitmisega kaasnenud sunniraha summas **1700** (tuhat seitsesada) **eurot** tuleb tasuda:
SEB Pank EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
LHV Pank EE777700771003813400
Luminor Bank EE701700017001577198
Maksekorraldusel tuleb märkida saajaks **Rahandusministeerium** ja viitenumbriks **10266700005621** ja selgituseks: **Kase Factory OÜ 06.04.2023 ettekirjutus nr 7.2-6.3/22.**
Teil on võimalus tasuda sunniraha vabatahtlikult **10 kalendripäeva jooksul** teavituse kättesaamise hetkest. Sunniraha mittetasumise korral edastatakse avaldus sunniraha sissenõudmiseks kohtutäiturile. Sellisel juhul lisandub sunnirahale kohtutäituri tasu.
Samuti teavitame Teid, et sunniraha tasumine ei vabasta ettekirjutuse täitmisest ning sunnivahendit võib kuni ettekirjutusega taotletava eesmärgi saavutamiseni rakendada korduvalt.

Kehtima jääb ettekirjutus, mille nõude sisu on:
Eraldada Kase Furniture hoonet, asukohaga Vabriku 10, Karksi-Nuia, Mulgi vald, Viljandi maakond, värvimisruumid EI-30 tuletõkkeustega, moodustades värvimisruumist omaette tuletõkkesektsiooni, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.
Eeldatav järelkontrolli aeg on aprill 2027.

(allkirjastatud digitaalselt)
Jane Lohu
Ohutusjärelevalvebüroo
Tuleohutuskontrolli tiim
Lõuna päästekeskus

+372 4354518
jane.lohu@paasteamet.ee