



SPETSIFIKATSIOON

TÄHIS	NIMETUS	TEHNILISED PARAMEETRID	VÄGEVA ÜLESÕIT	KALEVI ÜLESÕIT	NÕO ÜLESÕIT	ÜHIK	KOKKU	SELGITUS
Valgustus								
Valgustid								
1	Vizulo Micro Martin 70W	MRUE 070 730 L08 AA016_Bin-L_TH		1		tk	1	Liigpingepiirik; paigalduskaabel
2	Vizulo Micro Martin 55W	MRUE 055 730 L07 AA016_Bin-L_TH	2			tk	2	Liigpingepiirik; paigalduskaabel
3	Vizulo Micro Martin 45W	MRUE 045 730 L07 AA016_Bin-L_TH			2	tk	2	Liigpingepiirik; paigalduskaabel
4	Postisestse ühenduste klemmid koos kaitsmealusega valgustuse postidele.	SV15 + SVV1.06	2	1	2	tk	5	
Metallmastid ja tarvikud								
1	Kooniline kuumtsingitud terasmast	h=8m	2			tk	2	
2	Kooniline kuumtsingitud terasmast	h=6m		1	2	tk	3	
3	Betoonjaland koos kummitihendiga	RBJ-4,5B, 6-10m mastile	2			tk	2	2-avaline betoonjaland
4	Betoonjaland koos kummitihendiga	RBJ-4B 4/4KA, 4-8m mastile		1	2	tk	3	4-avaline betoonjaland
5	Konsool metallmastile	P-Konsool 1m	2			tk	2	
Puit- ja raudbetoonmastid ja tarvikud								
1	Toe komplekt				1	tk	1	Tugi, toe kinnitussõlm
2	Masti läbistav konks				1	tk	1	
3	Ankruklamber	EX 4x25 kaablile			1	tk	1	
4	Hargnemisklemmid	EX 4x25 kaablile, isolatsiooni läbistavad, koos kate			4	tk	4	
Maakaablid								
1	Maakaabel	AXPK 4G25			10	m	10	
2	Maakaabel	AXPK 4G16			123	m	123	
3	Maakaabel	NYJ-J 3x16	138			m	138	
Kaablite kaitse ja tähistus								
1	Hoiatuslint	kile, veniv, "ETTEVAATUS ELEKTRIKAABEL"	101	3	68	m	172	Kollane
2	Kaablikaitsetoru	Ø75 450N	49		68	m	117	Kollane
3	Kaablikaitsetoru	Ø75 750N	52			m	52	Kollane
4	Kaablikaitsetoru	Ø75 1250N	29		48	m	77	Punane, kinniseks meetodiks
5	Poolitatav kaitsetoru	Ø75 450N		3		m	3	
6	Termokahanev otsamuhv	kuni 25mm2	6	1	6	tk	13	
7	Kaablikaitse karbik	postil asuvast kilbist allaviigu tesotamiseks, kinnistustarvikud	1			tk	1	
8	Kaablikaitse karbik L=2,5 + distantnaelad	õhuliinilt allaviik			1	tk	1	Distantnaelade vahekaugus vähemalt 20-kordne kaabli läbimõõt, kuid mitte alla 0,3m
9	Kaablipipikud vastavalt nimiaandmetele.	*- Koguse määrab töövõtja.	1	1	1	kmpl	3	
Valgustuse juhtimiskilp								
1	Valgustuse juhtimiskilp koos seadmetega	metall, soklil, luksutatava uksega	1		1	kmpl	2	Komplekteerida vastavalt kilbiskeemidele
Maandusseadmed								
1	Valgustiposti maanduskomplekt*	≤100Ω	2	1	2	obj	5	Komplekteerida vastavalt paigaldusjoonisele
2	Kilbi maanduskomplekt*	≤30Ω	1		1	obj	2	Komplekteerida vastavalt paigaldusjoonisele

Märkused:

* Koguse määrab töövõtja

** Hinnapakkuja kontrollib töömahtude vastavust ja teavitab tööandjat vastuoludest või projekteerijat enne lõpliku kalkultatsiooni edastamist.