



Tingmärke

- Projekteeritud MP maakaabelliin
- Projekteeritud KP maakaabelliin
- Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
- Projekteeritud kaitsetoru (750 N)
- Projekteeritud tugi

- X Demonteeritav MP õhuliin
- X Demonteeritav KP õhuliin
- X Olev KP Kaabel
- X Olev 35 kV õhuliin
- X Katastritruksuse piir
- X Rääpina männialee (KLO400(1260))

Märksused:
 1. Ehitusföödi kommuunad teede nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 kaitsetõrjendis ja teemaal.
 2. Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.
 3. Kaabli vähim sügavus muude nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Liinide tähistustes on enne kaldjoont traasi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

Kasutatud materjal:
 1. Geocalus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 103856) 07.2023

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt		Rääpina-Leevaku 10 kV fildri rekonstrueerimine Rääpina vallas Põlvamaal (II etapp)	
Joonis		Asendiplaan Vaade 17	
Projekteeris	K. Kangro	24.11.2023	372 53046971
Kontrollis	K. Maaten		+372 512 7053
Projektsuhtis			
Joonise nr.		IP6203-K2-1	
Tellijä		Enerfit Connect OÜ	
Mõeldava		M 1:500	
Kaali		lüh	lüh
EST		9	12

LEONHARD WEISS OÜ
 E-post: esir@leonhard-weiss.com
 Telefon: +372 601 2285
 Registreeritud 12083348