



TINGMÄRGID	
	PROJEKTEERITUD MP MAAKAABEL KAITSETORUS 110D 750N, KUI EI OLE MÄÄRATUD TEISITI
	PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP
	PROJEKTEERITUD JAOTUSKILP
	KAITSETORU 110D 1250N
	PROJEKTEERITUD TARBIJATORU (450N)
	ELEKTRIKILBI TEGELIK SUURUS
	PUURIMISKAEBIK
	OLEMASOLEV MADALPINGE KAABEL
	KATASTRI PIIR

MÄRKUSED:

1. ELEKTRIKILBID PAIGALDADA ASENDIPLAANIL NÄIDATUD KOHTA.
2. LIITUMISKILPIDE, JAOTUSKILPIDE UKSE AVANEMISE SUUND SÕITUTEE POOLE.
3. TARBIJA ELEKTRIKAABLITELE PAIGALDADA RESERVTORU PVC Ø50 4580N, L=4M. TARBIJAKAABLITE TORU OTSAD TUUA MAA PEALE NING ISOLEERIDA.
4. LIITUMISKILBI LK225227 JA LK225226 TOIDE VÕTTA JAOTUSKILBISTJK67206
5. RISTUMINE SÕIDUTEEGA TEOSTADA TEOSTADA KINNISEL MEETODIL. KAABLIID PAIGALDADA MIN 2,2M SÜGAVUSELE KAITSETORUS D110 1250N.
6. HALJASALAL KAABLIID PAIGALDADA MIN 1,0M SÜGAVUSELE LAHTISEL MEETODIL KAITSETORUS D110 750N
7. TÖÖDE KÄIGUS RIKUTUD KATTED TAASTADA ENDISELE TASEMELE.
8. KILBID PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJA JUHISELE.

Projekti nimetus

Mere tn 31 ja Mere tn 33 liitumine madalpingel, Loka linn, Harju maakond

Joonise nimetus

Asendiplaan

Projekteerija



Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Tellij



Enefit OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 55522205
enefit@enefitconnect.ee

Kontrollija

S. Kulp

Stadium

TP

Projekti juht

S. Kulp

Projekteerija

V. Romanjuk

Kuupäev

29.01.2024

Möötkava

1:500

Projekti nr

LC0578

Joonise nr

E201