



PÄÄSTEAMET

Erki Ruben  
Lääne-Harju Vallavalitsus  
info@laaneharju.ee

Teie 25.04.2025 nr 6-1/173-3

Meie 20.05.2025 nr 7.2-3.1/2538-1

**Kloogaranna külas Ojakalda tee 11a  
katastriüksuse detailplaneeringu  
esitamine kooskõlastamiseks ja  
arvamuseks**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Sandra Danilson ThinkTerra OÜ poolt koostatud „Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Ojakalda tee 11a katastriüksuse detailplaneeringu“ tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmistel põhjustel:

1. Tuletõrje veevarustuse lahendus ei vasta asjakohasele normile.

Alus: Siseministri määrus nr 10 § 6 lg 2 ja lg 3.

Selgitus: Veevõtukohta kaugus arvestatakse mööda päästetehnikaga sõidetav teed – hetkel esitatud plaani järgi ei kata planeeritav veevõtukoht rajatavate kinnistute vesivarustust. Palume täpsustada seletuskirjas viidatud hüdrantide informatsioon, lähtudes Siseministri määrusest nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“.

2. Kajastamata päästetehnika juurdepääs hoonele.

Alus: EVS 812-7:2018 peatükk 14

Selgitus: Palume seletuskirjas kajastada, kas ja kuidas on arvestatud päästetehnika juurdepääs hoonele. Päästetehnikaga peab saama sõita hoone peasissekäiguni. Üksikelamute puhul on lubatud kaugus kuni 50 m. Kustutustööde ja päästetööde tegemiseks peab juurdepääsutee olema vähemalt 3,5 m laiune sõidutee, mis on soovitatav rajada ringsõiduna. Umbtee puhul peab tee lõpus olema päästesõidukite ümberpööramise võimalus, mis arvestab päästesõidukite pöörderaadiusi. Kui juurdepääsutee viib siseõue läbi värava, kangialuse vms, peab päästesõidukite sissesõiduks olema tagatud vähemalt 4 m lai ja 4 m kõrge puhas ala, kus ei ole takistusi sõidukiga sisenemiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Sandra Danilson  
Ohutusjärelvalve büroo inspektor  
Päästeameti Põhja päästkeskus